

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 7. 9. 2018

ZADAVATEL: Statutární město Plzeň
Sídlem: náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň
Zastoupený: Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy
IČO: 00075370

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

Stavební úpravy 2. NP, Koterovská č. 162, Plzeň

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Výkaz výměr specifikuje datové rozvody cat.5e a technická zpráva cat.6 – co je správně?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Správně jsou datové rozvody cat.5e.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dle TZ je v místnosti č. 410 umístěn datový rozvaděč. Tato místnost v PD není, ale je zakreslený v místnosti č. 215. Kde je přesně umístěn datový rozvaděč?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Datový rozvaděč je umístěn v místnosti č. 215.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dle TZ je doporučena LED technologie, ale ve výkazu výměr jsou zářivková světla – co je správně?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Správně jsou zářivková světla, tak jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Bližší specifikace vnitřních dveří – CPL, folie, požární odolnost?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Vnitřní dveře budou provedeny ve folii.

Požární odolnost protipožárních dveří je EI30DP3-C, tak jak je uvedeno v „Požárně bezpečnostním řešení“.

S pozdravem

Magistrát města Plzně
Odbor vnitřní správy
(1)



Ing. Tomáš Karhan
vedoucí Odboru vnitřní správy