

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa: Skřetova 15, Plzeň, 301 00, tel.: +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

Dne 20.1.2017

Č.j. : KHSPL 32257, 1646/24/2016

Vyřizuje: Ing. Helena Čechová

Tel.: 377 155 141

Statutární město Plzeň

Náměstí Republiky 1

301 00 Plzeň

**Věc: závazné stanovisko krajské hygienické stanice k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci - „Stavební úpravy 2.NP, Koterovská 162, Plzeň“**

Na základě žádosti pana Ing. Jiřího Kodálíka, Sládkova 645, Starý Plzenec 332 02, Plzeň, v zastoupení investora, ze dne 20.12.2016, doplněné dne 23.1.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 4 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci - „Stavební úpravy 2.NP, Koterovská 162, Plzeň“.

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS toto závazné stanovisko:

s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení na akci - „Stavební úpravy 2.NP, Koterovská 162, Plzeň“ se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění následující podmínky:

**1. osvětlení a umístění pracovních míst musí být navrženo dle požadavků § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „nařízení vlády“) a ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory). Splnění této podmínky musí být doloženo protokolem o měření umělého osvětlení (po instalaci vnitřního vybavení) - v souladu s požadavky nařízení vlády a ČSN EN 12464-1.**

## Odůvodnění:

Projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Jiřím Kodálíkem, Sládkova 645, Starý Plzenec 332 02, Plzeň, paré č. 5 (z 12/2016), řeší stavební úpravy spočívající zejména ve změně dispozic druhého nadzemního podlaží a dále změnu využití některých místností 2.NP budovy Koterovská 162, Plzeň. Světlá výška pracovišť je 3 m. Je navrženo 11 kanceláří, 4 sklady, dílna, prostor údržby, zasedací místnost, „denní místnost“, 2 kuchyňky, sanitární zařízení pro zaměstnance (oddělené dle pohlaví) a úklidová komora.

Prostor dílny, který je určený k drobným úpravám provozního zařízení, není trvalým pracovištěm. Větrání je přirozené - okny, vyjma skladů, kde jsou instalovány průvětrníky (do chodby) a sanitárního zařízení, které je větráno nuceně. Vytápění je stávající, teplovodní s otopnými tělesy v jednotlivých místnostech. Dále dochází k úpravě rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. Zdrojem teplé vody jsou 2 elektrické zásobníky TV. Je uvažováno s 22.zaměstnanci kanceláří a 2 pracovníky údržby.

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920311/0710

IČO  
71009299

Součástí projektové dokumentace je návrh umělého osvětlení, který není zpracován v souladu s ČSN EN 12464-1. Z návrhu není zřejmé například umístění pracovních míst a svítidel, osvětlení místnosti č. „215“ je uvažováno jako pro sklad (dle PD je zde navržena dílna), horizontální hodnota osvětlenosti pracovní roviny v zasedací místnosti je menší než požadavek ČSN EN 12464-1.

Kladné stanovisko opírá Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni o zjištění, že předložená projektová dokumentace je, při splnění výše uvedené podmínky, v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.



**Krajská hygienická stanice**

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Skrétova 15, 303 22 PLZEŇ

(7m)

MUDr. Dagmar Nováčková – odborný rada

vedoucí oddělení hygieny práce Plzeň – město

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Příloha: 1 x PD