

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 ZE DNE 18. 9. 2018

ZADAVATEL: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
Sídlem: Lesnická 55, 397 01 Písek
Zastoupený: PhDr. Michal Grus, ředitel
IČO: 60869861

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Oprava fasády a výměna střešní krytiny – Burketova 52/3, Písek

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Při dnešní prohlídce místa plnění jsme zjistili, že u dílčího objektu Hromosvod nebyl zadavatelem poskytnut výpis prací a dodávek, který je součástí projektu této části. Žádáme zadavatele o jeho poskytnutí a informaci, zda jej máme také vyplňovat a odevzdávat jakou součást nabídky nebo bude sloužit jako podklad pro ocenění již minule dotazovaných položek s výměrou 1 soubor?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- příloha EI výpis materiálu a prací, byl poskytnut v rámci VZD_1 - bod.č.5
- zda mají vyplnit i výkaz na EI - prosím o Vaši odpověď - děkuji

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zemní práce pro uzemnění: požadavek je okolo celé budovy, kdy při prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že bude procházet přes kamennou a betonovou dlažbu, okapových štěrkový chodník a dále je na budovu napojena rampa a spojovací krček – žádáme o zohlednění těchto skutečností a doplnění potřebných položek do soupisu stavebních prací (vč. vyřešení přechodu přes zmiňovaný krček).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

- Uzemnění se ukončí u krčku, nebude v této části provedené propojení.
- Zohlednění přechodů různých povrchů zemních prací pro uzemnění obsahují položky 19, 22 a 27 výkazu EI.

S pozdravem

Štěpán Vondráček

osoba zastupující zadavatele

Jihočeský kraj – krajský úřad

Tel.: 386 720 173, e-mail: vondracek@kraj-jihocesky.cz