

1/3

V PD nejsou zakresleny stávající inženýrské sítě. Zakreslí projektant do PD tyto sítě? (viz. SO 06 – OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ)

Koordinační situaci posíláme v příloze. Jedná o polohu IS dle vyjádření správců, v rámci stavby je polohu potřeba upřesnit vytýčením v terénu. Současně sdělujeme, že nedílnou součástí PD jsou vyjádření jednotlivých správců uvedené v příloze D1 PD.

Prosím o bližší specifikaci položky č. 2 v SO 01 – SANACE MOSTU: 02730 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (přemostění Tyršovy ulice - demontáž stávajících prvků VO na spodní ploše mostu před započítáním sanací a zpětné osazení po dokončení sanací). Kde jsou tyto prvky VO. Kolik jich je. Jak jsou uchyceny.

Jedná se o svítidla na podhledu konstrukce – viz Obrázek č. 2 v příloze:
Je potřeba počítat se 2 svítidly a 25m přívodů a jednou rozvodnicí.

Prosím o bližší specifikaci položky č. 3 v SO 01 – SANACE MOSTU: 02730 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (konstrukce estakády - ochrana stávajících prvků VO na spodní ploše mostu po dobu provádění sanací (s demontáží prvků VO se nepočítá). Kde jsou tyto prvky VO. Kolik jich je. Jaká bude ochrana.

Jedná se o svítidla na podhledu konstrukce – viz Obrázek č. 3 v příloze:
Celkem je potřeba počítat se seimutím 6ks svítidel a lišt v délce 80m.

- 1) V poskytnuté projektové dokumentaci nemohu nalézt přílohy týkající se SO 07 – Dopravně inženýrské opatření. Prosím o bližší informace týkající se DIO.
- 2) V projektové dokumentaci v příloze B7-0 je uveden seznam dokumentace k objektu SO 07 - DIO. Bohužel nám ze seznamu chybí příloha B7.1 – Technická zpráva a B7.2-Grafické přílohy. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících dokumentů.

DIO posíláme v příloze.

Změna zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel s ohledem na nabytí účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 (viz § 279 odst. 2 zákona) provedl změnu zadávací dokumentace. Nové znění dokumentu „Výzva pro podání nabídek a Zadávací dokumentace“ činí přílohou tohoto dopisu.

Vzhledem k povaze této změny zadavatel mění datum lhůty pro podání nabídek, a to způsobem, že původní lhůtu pro podání nabídek prodlužuje tak, aby činila celou svoji původní délku prodlouženou o 10 pracovních dnů, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 01. 11. 2018 Hodina: 9:00

Termín otevírání obálek:

Datum: 01. 11. 2018

S pozdravem

Ing. Ivan Petrlík
technický náměstek

Příloha:

Obrázek č. 1_Příloha č. 1 Vysvětlení ZD_Roseveltův most.jpg
Koordinační situace_AKTUALIZOVANA-09-2018_A3_Příloha č. 2 Vysvětlení ZD_Rooseveltův most.pdf
Obrázek č. 2_Příloha č. 3 Vysvětlení ZD_Roseveltův most.jpg
Obrázek č. 3_Příloha č. 4 Vysvětlení ZD_Roseveltův most.jpg
B7_aktualizovane_DIO_komplet_Příloha č. 5 Vysvětlení ZD_Roseveltův most.pdf
Výzva a Zadávací dokumentace_Rooseveltův most_2_Příloha č. 6 Vysvětlení ZD.pdf