

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing.arch.Vladimír Krajíc
 FACT s.r.o.
 Podolská 401/50
 147 01 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:
 16.07.2018
 Z_369

Naše značka:
 019180010

Vyřizuje:
 Ing. Jaroslav Jadlovský

Písek dne:
 01.08.2018

Věc: "NÁSTUPNÍ PROSTOR - NEMOCNICE PÍSEK"

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Písek, ul. Budějovická a U Obory
 Stavebník: město Písek
 Projektant: FACT s.r.o., Ing.arch.Vladimír Krajíc
 Č. zakázky: Z_369

Datum: 07/2018

Předmětem předložené dokumentace je návrh nového řešení prostoru o celkové ploše 9.700m², který se nachází v JV části města a je vymezen ul. Budějovická, U Obory a stávajícím parkovištěm u nemocnice a domovem pro seniory. V Budějovické ulici je ve směru do centra přesunuta autobusová zastávka. Podél nástupní hrany vysoké 20cm je kontrastní pás a směr nastupování od vodící linie podél označnicku určuje signální pás. Místo pro přecházení v Budějovické ul. je opatřeno varovnými a signálními pásy, které jsou odskočeny. Podél všech snížených obrub jsou varovné pásy. Šířky, povrchy, podélné a příčné sklony chodníků a parkovacích ploch pro vozidla přepravující ZTP osoby, kterých je vyznačeno dostatečné množství, odpovídají normovým hodnotám. Z těchto parkovacích stání je přístup na chodník pomocí snížené obruby opatřen varovným pásem. Dvě tyto stání mají mezi sebou společnou manipulační plochu. Kromě přirozených vodících linií jsou zde zvýšené chodníkové obruby min. +0,06m. Parametry schodiště i zábradlí odpovídají normovým hodnotám. První a poslední stupnice budou kontrastně vyznačeny.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
 KONSULTAČNÍCH STŘEDISEK
 ODBORNÝ KONZULTANT



Ing. Jaroslav Jadlovský, odborný konzultant
 Adr. střediska: Vinařického 281, 397 01 Písek
 Adr. doručovací: Vinařického 281, 397 01 Písek
 723 556 667, jadlovsky@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR