

Váš dopis Č.j.: Z 369
Ze dne: 16.07.2018
Číslo jednací: O18020003250
Vyřizuje: Radek Šimek
Tel.: 387 761 676
Fax: +420 387 761 225
E-mail: radek.simek@cevak.cz
Datum: 14. srpen 2018

FACT s.r.o.
Soukenická 58
397 01 Písek

Písek, Budějovická, U Obory - nástupní prostor Nemocnice Písek (stavební řízení)

Investor: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Projektová dokumentace řeší výstavbu dvou oddělených parkovacích ploch včetně obslužných komunikací. Odvodnění navržených ploch parkoviště 1 a parkoviště 2 včetně jejich obslužných komunikací a souběžných chodníků je řešeno výstavbou areálové dešťové kanalizace, dešťové trubní retence a vsakováním dešťových vod (podrobné řešení viz PD).

Dešťová kanalizace bude napojena na stávající veřejnou jednotnou kanalizaci Města Písku ve zpevněné ploše místní komunikace v ul. U Obory.

S ohledem na plánovanou realizaci chodníku od stávající autobusové zastávky podél Budějovické ulice k nově budovanému sjezdu parkoviště dojde ke zrušení stávajícího silničního příkopu, odvodňujícího povrchové vody ze zpevněné plochy komunikace ul. Budějovická. Stávající odvodňovací příkop od kruhového objezdu v Budějovické ulici bude nově odvodněn horskou vpustí umístěnou před novým sjezdem parkoviště.

Stavba bude členěna na tyto stavební a inženýrské objekty:

SO 01 – PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
SO 02 – OPĚRNÉ STĚNY
SO 03 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 04 – SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
SO 05 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 06 – ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ
SO 07 – MOBILIÁŘ
IO 01 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE
IO 02 – ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – David Tušil, tel.: 607 657 930, david.tusil@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme respektovat ochranná pásma vodohospodářských sítí dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoli odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítí nebo provozovatele.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Odpadní vody z odlučovače ropných látek musí splňovat jakostní limity, které stanoví kanalizační řád pro město Písek – C₁₀-C₄₀ (ropné látky) max. 10 mg/l.
- Není-li součástí odlučovače stanovené místo k odběru kontrolních vzorků odpadních vod, musí být k tomuto účelu za odlučovačem vybudována revizní šachta.

- Pro kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod zajistí provozovatel odběr vzorku k laboratorní analýze v ukazateli $C_{10} - C_{40}$. Četnost odběru 1 x ročně, typ vzorku – prostý.
- Odlučovač ropných látek musí být provozován v souladu s Provozním řádem.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení dešťové kanalizace do námi provozované jednotné kanalizace bude provedeno se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz sítě Písecko, Tomáš Votava, tel.: 606 936 103, tomas.votava@cevak.cz . Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před kolaudací.
- Podmínkou napojení dešťové kanalizace do námi provozované jednotné kanalizace je sjednání Smlouvy o odvádění odpadních (dešťových) vod s příslušným dodatkem na odlučovač ropných látek (dále jen Smlouvy). Smlouvu si sjednáte v obchodní kanceláři Písek (Nádražní 701).
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti případně dotčených povrchových prvků námi provozovaných vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku případně dotčených povrchových prvků námi provozovaných vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz sítě Písecko, Tomáš Votava, tel.: 606 936 103, tomas.votava@cevak.cz . Předání případně dotčených povrchových prvků námi provozovaných vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Záruční doba u případně dotčených zařízení námi provozovaných vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly provedeny, případně odkryty v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

Doporučení:

- Před realizací stavby doporučujeme při spolupráci s ČEVAK a.s. a spoluúčasti vlastníků dotčených nemovitostí, popřípadě pozemků ověřit technický stav a funkčnost stávajících armatur vodovodu včetně technického stavu stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek (vnitřní areálové kanalizace a vodovodu) a v případě nevyhovujícího stavu řešit jejich opravu či výměnu tak, aby následně nebylo nutné zasahovat do nově upravené komunikace nebo chodníku.

Upozornění:

- Po realizaci stavby nelze garantovat nenarušení nových zpevněných povrchů z důvodu možných budoucích poruch či havárií na stávajících vodohospodářských sítích.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


Radek Šimek
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (9)

Přílohy: projektová dokumentace