



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Písek
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPC-102601-1/ČJ-2018-020506-I

Písek 17. srpna 2018

Počet stran: 2

Přílohy: 1/PD

FACT s.r.o.

Ing. arch. Vladimír Krajíc

Soukenická 58

397 01 Písek

krajic@fact.cz

Nástupní prostor - Nemocnice Písek - stanovisko

K č. j. Z_369

Na podkladě předložené projektové dokumentace, kterou jsme obdrželi dne 18. 7. 2018, s žádostí o vyjádření pro potřeby stavebního řízení ke stavbě: „**Nástupní prostor - Nemocnice Písek**“, vydává DI PČR Písek toto stanovisko:

-**souhlasíme** s předloženou PD pro potřeby stavebního řízení, kterou zpracovala firma FACT s.r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4 z 07/2018 pod č. zakázky Z-369.

Pro potřeby realizace stavby budou splněny následující připomínky:

-**nasvětlení místa pro přecházení bude plnit ČSN 73 6110 (článek 10.1.3.2.2). Dle PD SO05 (výkres 2) je v popisu uvedeno nasvětlení přechodu pro chodce. S tímto nesouhlasíme!**

-**upozorňujeme**, že není řešeno umístění parkovacích automatů. Automaty nesmí zasahovat do rozhledů křižovatky, sjezdů a míst pro přecházení! V případě umístění na chodníku zůstane průchozí profil o šířce minimálně 0,90 m.

Při stavbě požadujeme dodržet následující požadavky dané ČSN:

-komunikace bude řádně odvodněna.

-obrubníky budou na počátku a koncích zaobleny, či zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany.

-je nutné také zachovat odstup pevných překážek (sloupů VO a pod.) od komunikace a pojezdových ploch, a to minimálně 0,5 m (u kolmých míst 0,75 m).

-bude dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

-VDZ bude provedeno bílou dlažbou nebo bílou barvou.

1918

100

2018

SPOLEČNÉ STOLETÍ

Na Výstavišti 377

397 01 Písek

Tel.: 974 235 250

Fax: 974 235 928

Email: pi.di@pcr.cz

ID DS: eb8ai73

www.policie.cz

- stávající VDZ bude odstraněno dle TP 133.
- bude dodržen příčný sklon chodníku do 2 % v šířce minimálně 0,90 m.
- v místě, kde budou v chodníku umístěny pevné překážky (sloupy VO, svislé DZ a pod.) bude zajištěn bezpečný průchod chodců (min. šířka 0,90 m).
- minimální šířka chodníku (schodiště) bude minimálně 1,50 m.
- při případné výsadbě stromů bude dodržena ČSN 73 6110 (článek 15.10.2).

Veřejné osvětlení bude plnit následující PLATNÉ PŘEDPISY:

Světelnětechnické parametry osvětlení pozemních komunikací stanoví normy [7]-ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení, [8]-ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky, [9]-ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet a [10]-ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření.

-k trvalému dopravnímu značení vydáváme **souhlasné stanovisko** podle § 77 a § 77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením dle PD. DZ na místě osadí a provede odborná firma dle TP 65, TP 133 a vyhl. 294/2015 Sb.

-k realizaci stavby bude zpracováno dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO), aby při provádění prací byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu přechodným dopravním značením. DIO musí zpracovat projektant s autorizací na dopravu, dopravní stavby, kdy jeho razítko bude na DIO otištěno. Poté bude DIO, a to včas před zahájením prací, předloženo k odsouhlasení na PČR, KŘPJČK, DI Písek s žádostí příslušného správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. PČR, KŘPJČK, DI Písek na tomto základě vydá předchozí souhlas dle zákona č. 13/1997 Sb., a vyjádření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, včetně všech změn a doplňků, ke zvláštnímu užívání komunikace, pro potřeby silničního správního úřadu. Dopravní značení dle návrhu DIO stanoví příslušný odbor dopravy MěÚ Písek.

-při stavbě nedojde k poškození a znečišťování komunikací v okolí stavby, budou učiněna taková opatření, aby tomuto nedošlo. Pokud i přes přijatá opatření k tomuto dojde, budou ihned učiněna opatření k odstranění závady!

Vyřizuje:

por. Stanislav Grech Dis.
974 235 258

17.12.10
por. Bc. Michal Chmela
vedoucí oddělení

