



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 12. 10. 2018
JID: 163529/2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-RR-52/INV/2018/SP - 16.16
Vyřizuje/linka: Bc. Iva Mrkvanová / 303
E-mail: mrkvanova.i@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna“ zadávané v otevřeném řízení v podlimitním režimu.

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel dne 9. 10. 2018 obdržel e-mailem žádost o poskytnutí dodatečných informací, resp. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v tomto znění:

Žádost/dotaz ze dne 9. 10. 2018:

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – veřejná zakázka s názvem „Depozitář SVK Ústí n.L. – Evropská knihovna“

Vážená paní,

V souladu s § 98 ZZVZ a bodem 19 Zadávací dokumentace VŘ Vás žádám o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

1. V předloženém výkazu výměr v části D.2.1 Příprava území jsou v oddílu 96 Bourání uvedeny položky pro demolici stávající budovy z dřevěných konstrukcí. Dále je uvedena položka pro ocenění poplatku za uložení sutě z železobetonu.

Náš dotaz zní:

Doplní zadavatel předložený výkaz výměr o položky pro ocenění uložení sutě z dřevěných konstrukcí a doplní předložený výkaz výměr i o položky pro ocenění poplatku za uložení i ostatních odpadů / např. plech, sklo apod. /?

2. V předloženém výkazu výměr v části D.2.1 Příprava území jsme nenalezli položky pro ocenění rozebrání stávající betonové plochy mezi stávajícím demolovaným objektem a opěrnou zdí, položky pro ocenění demontáže přístřešku pro osobní automobily a pro ocenění odstranění betonové plochy jižně od spojovací chodby.

Náš dotaz zní:

Prověří zadavatel úplnost předloženého výkazu výměr a doplní chybějící položky pro ocenění námi uváděných prací a dodávek včetně příslušných položek pro manipulaci se sutí a jejím uložení na skládce?

3. V předloženém výkazu výměr v části E.5 Dopravně inženýrská opatření v oddílu 5 Komunikace je v pol. č. 13 rozpočtováno osazení silničních panelů na ploše 276 m². Následně je v pol. č. 14 rozpočtována dodávka silničních dílců rozměru 300x100cm v počtu kusů 50. Zde uvedený počet silničních dílců nepokryje plochu uvedenou v pol. č. 13. Rozdíl činí 126 m².

Náš dotaz zní:

Opraví zadavatel množství dodávaných silničních dílců v položce č. 14 tak, aby pokryl celou plochu dle položky č. 13 a předloží uchazečům opravený výkaz výměr?

V předloženém výkazu výměr v části E.5 Dopravně inženýrská opatření je v položkách č. 22 – 23 rozpočtována manipulace se sutí. Není však ve výkazu výměr uvedena položka pro ocenění uložení této sutí na skládce / poplatek za uložení sutí /.

Náš dotaz zní:

Doplní zadavatel předložený výkaz výměr o chybějící položku a předloží uchazečům opravený výkaz výměr?

5. V předloženém výkazu výměr pro část EZS je v položce č. 11 rozpočtována montáž trubek v celkové délce 371 m. V položkách č. 12 a č. 13 je rozpočtována dodávka těchto trubek, ale pouze v celkové délce 265 m včetně ztrátového. Rozdíl je min 106 m.

Náš dotaz zní:

Provede zadavatel kontrolu předloženého výkazu výměr a doplní chybějící položky pro ocenění dodávky trubek a předloží uchazečům opravený výkaz výměr?

6. V předloženém výkazu výměr pro část EZS je v položce č. 14 a č. 15 rozpočtována dodávka kabelů. Výkaz výměr však neobsahuje položku, kterou by bylo možné ocenit montáž kabelů specifikovaných v těchto položkách.

Náš dotaz zní:

Provede zadavatel kontrolu předloženého výkazu výměr a doplní chybějící položku pro ocenění montáže kabelů dle položek č. 14 a č. 15 předloženého výkazu výměr a předloží uchazečům opravený výkaz výměr?

7. V předloženém výkazu výměr pro část EZS je v položce č. 53 rozpočtována dodávka držáku detektorů. Výkaz výměr však neobsahuje položku, kterou by bylo možné ocenit montáž těchto držáků detektorů.

Náš dotaz zní:

Provede zadavatel kontrolu předloženého výkazu výměr a doplní chybějící položku pro ocenění montáže držáků detektorů dle položky č. 53 předloženého výkazu výměr a předloží uchazečům opravený výkaz výměr?

8. Dle zadavatelem předložené PD pro část EZS je součástí požadovaných prací a dodávek i dodávka ústředny pro EZS. Zadavatelem předložený výkaz výměr však položku pro dodávku a montáž této ústředny neobsahuje.

Náš dotaz zní:

Provede zadavatel kontrolu předloženého výkazu výměr a doplní chybějící položky pro ocenění dodávky a montáže ústředny EZS do předloženého výkazu výměr a předloží uchazečům nový, opravený výkaz výměr?

9. Ve výkazu výměr předloženém zadavatelem pro část EPS je v pol. č. 64 rozpočtována montáž trubek v délce 220 m. V položce č. 65 je následně rozpočtována dodávka těchto trubek, ale pouze v délce 75 m.

Náš dotaz zní:

Provede zadavatel kontrolu předloženého výkazu výměr a opraví uvedenou výměru pro dodávku trubek v položce č. 65 a předloží uchazečům nový, opravený výkaz výměr?

*10. Ve výkazu výměr předloženém zadavatele pro část EPS je v pol. č. 66 a pol. č. 67 rozpočtována montáž a dodávka spon pro uchycení kabelů v počtu 225 ks. Protože trubkování pro vedení kabelů EPS je dle PD v celkové délce 665m, je zde uvedený počet úchytů na-
prsto nedostatečný a měl by být min 1 330 ks.*

Náš dotaz zní:

Provede zadavatel kontrolu předloženého výkazu výměr a opraví uvedenou výměru pro dodávku a montáž úchytů a předloží uchazečům nový, opravený výkaz výměr?

Odpověď zadavatele na žádost/dotaz ze dne 9. 10. 2018:

Zadavatel v současné době zpracovává odpověď, která bude poskytnuta v nejbližším možném termínu.

Upozornění:

Zadavatel ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace zpracovává odpovědi na obdržené a doposud nezodpovězené dotazy. Odpovědi budou zadavatelem poskytnuty v nejbližším možném termínu. V souvislosti s obdržеныmi dotazy dojde ke změně či doplnění soupisu prací. S ohledem na rozsah změn bude zadavatelem adekvátně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Bc. Iva Mrkvanová, v.r.
odd. veřejných zakázek odboru INV
Krajský úřad Ústeckého kraje