DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby dodavatel zajistil přesné vytýčení všech podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení nebo souběhu s těmito sítěmi je nutné provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru správce.

Podzemní vedení jsou zakreslena v tomto výkresu pouze orientačně!

Ověřené průběhy sítí jednotlivých správců jsou uloženy u gen. projektanta.

Uložení kabelů, souběhy a křížení s ostatními sítěmi dle ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení


Stávající kabel se odkryje a uloží do dělených chrániček
Stávající skříň 1718
Stávající skříň 1858
Stávající skříň 1642
K Pecihrádku
Zručská cesta
Feronou
KD09110 – 8 m
65/120
CYKY(J) 4x10
AYKY(J) 4x25
35/80
KD09110 – 7 m
35/80
KD09110 – 5 m
65/120
KD09110 – 7 m
65/120
S1
S2
S3
S4
S5
D
plot
vjezd
Stávající vedení
2462/2
462/1
2461/13
2461/6
2462/4
2462/3
2461/1
3170/1
2457
2456/1
2459
2458/1
2458/2
2458/3
2460
2438/3
2438/2
2376/2
2376/4
2376/27
2376/26
3171/5
2440/21
2440/23
12545/2
12548/3
12574/5
S

Vzorové řezy kabelovou trasou

Měř. 1:20


Kabelová rýha 65/120
Křížení s komunikací
Počet chrániček dle popisu na situaci
povrch vozovky
konstrukce vozovky
výkopový materiál
přebetonování
rezervní chránička
chránička Kopodur KD09110
kabely
vyrovnávací beton
zem.vodič FeZn10
1200
50
650
Kabelová rýha 35/80
Běžná trasa
Počet a typ kabelů dle výkresu situace
terén
výkopový materiál
výstražná fólie
prosátá zemina
kabely CYKY v chrán. Kopoflex KF09050
kabely AYKY v chrán. Kopoflex KF09075
prosátá zemina
zemina
zem.vodič FeZn10
100
350
Kabelová rýha 35/80
Kabely v chodníku
Počet a typ kabelů dle výkresu situace
terén
konstrukce chodníku
výkopový materiál
zemina
zem.vodič FeZn10
800
100
350

Všechny nové úseky kabelů budou vedeny průběžně v chráničkách
V celé trase bude do výkopu pod kabely založen zemnič – drát FeZn10

Základ stožáru

Bez měřítka

600 x 600


250
425
100
1500
100
20
100

JE NUTNO DODRŽET POLOHU A SKLON OTVORU PRO VSTUP KABELU DO STOŽÁRU. PŘI POUŽITÍ JINÝCH STOŽÁRŮ, NEŽ KTERÉ JSOU UVEDENY VE SPECIFIKACI, JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT PROVEDENÍ ZÁKLADU. VE DNĚ ZÁKLADU DODRŽET OTVOR PRO ODTOK VODY.

LEGENDA VO

—■—■—■—	nové kabely VO dle popisu – smyčka
—···—···—···—	nové kabely VO dle popisu – napaječ
—▪—▪—▪—	kabely VO stávající ponechané
—▪—▪—▪—	kabely VO určené k demontáži
○	stávající stožáry v.o. ponechané
D ○	demontáž stávajícího svítidla
S1-S5	nové osvětlovací body – svítidlo NWS 130, 100 W, Hellux stožár UZL 8 –133/89, ochranná manžeta OMP 133, výložník G1 – 1500

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

Generální projektant: Woring projektování dopravních staveb	WORING s.r.o. Na Roudné 1604/93 301 00 Plzeň tel.: +420 371 141 150 e-mail: info@woring.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš Páník

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ing. Josef Motl PROJEKTY ELEKTRO Koterovská 177, 326 00 PLZEŇ tel. (fax) 377 483 333 IČO 11625732	
Ing. J. Motl	Ing. J. Motl	Ing. J. Motl		
OBEC, KRAJ:	Plzeň, Plzeňský kraj			
OBJEDNATEL:	Plzeň, statutární město - Městský obvod Plzeň 1		STUPEŇ PD	DÚR
AKCE:	Stavební úpravy Zručské cesty		DATUM	06/2015
			ČÍSLO ZAKÁZKY	1457
			MĚŘÍTKO	1:500
OBSAH:	SITUAČNÍ VÝKRESY SITUAČNÍ VÝKRES VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - 1.ČÁST		Č. PŘÍLOHY	DÍL / Č. PARÉ
			C51	