

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 23.10.2018

ZADAVATEL: Město Nové Město nad Metují
Sídlem: náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují
Jednající: Petr Hable, starosta
IČO: 00272876

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

„Výměna výtahu v MSSS OÁZA, T.G.Masaryka čp. 1424, Nové Město nad Metují/2“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel upřesňuje článek 3 Zadávací dokumentace - Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění v části základní parametry nového výtahu TOV 1200:

Základní parametry nového výtahu TOV 1200:

nosnost: 1200 kg / 16 osob

počet stanic: 4

počet nástupišť: 4

dopravní rychlost: 0,8 m/s

dopravní zdvih: **10,5 m**

šachta: železobetonová

- šířka – 2400 mm
- hloubka – 2490 mm
- prohlubeň – min. 1500 mm
- hlava šachty – min. 3500 mm

kabina: kovová, neprůchozí

- šířka – 1200 mm
- hloubka – 2250 mm

provedení: plechové panely v provedení práškový nástřik, dle vzorníku RAL, nerezové okopové plechy, rohové lišty, nerezové madlo, zrcadlo, sklopné sedátko – leštěný chrom, tlačítka v antivandal provedení – nerezový štít, značení včetně Brailova písma, osvětlení – bodové svítidly v nerezových rámečcích, podlahová krytina – altro, dle vzorníku

kabinové dveře: jednostranné automatické

- šířka: 1100 mm
- výška: 2000 mm

- provedení: broušený nerez

šachetní dveře: jednostranné automatické

- šířka: **1100 mm**
- výška: 2000 mm
- šířka rámu: 1340 mm
- výška rámu: 2150 mm
- provedení: broušený nerez
- požární odolnost: EW 30 DP1

řízení: jednosměrné sběrné

umístění stroje: v horní části šachty

umístění rozvaděče: ve stávající rozvodně, požární odolnost skříně není

Provedení výtahu dle ČSN EN 81-20, 81-50

Evakuační provedení není

Výtah bude vybaven záložním zdrojem, který zajistí nouzové sjetí výtahu při výpadku el. energie.

Zadavatel upřesňuje článek 10. Zadávací dokumentace Podmínky pro zpracování nabídky v části požadavku na obsah nabídky uchazeče

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

- Krycí list nabídky (Příloha č. 1)
- Kvalifikační předpoklady
- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2)
- Cenovou nabídku a ostatní doklady, či informace, tvořící nabídku **včetně oceněného položkového rozpočtu stavebních prací (Příloha č. 4).**
- Doplněný návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 3), podepsaný oprávněnou osobou
- Doplněný návrh Smlouvy na servis a opravy zdvihacího zařízení (Příloha č. 5)

Změny Zadávací dokumentace jsou označeny červeně.

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

S pozdravem

.....
Petr Hable
starosta města