





TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ARMATUR

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny a rozepsány jednotlivé typy zařizovacích předmětů a výtokových armatur, které jsou dodávkou ZTI.

UMZ (umyvadlo zápustné včetně příslušenství) a **DZ** (zápustný dřez včetně příslušenství) - nejsou součástí dodávky ZTI, budou dodány v rámci dodávky nábytku a mobiliáře.

Vestavěné prvky, které jsou součástí ZTI je nutné koordinovat s výrobcí vybavení a nábytku.

Ozn.	Popis a druh zařizovacích předmětů a armatur	Ks	Např. referenčně:
UM	<ul style="list-style-type: none"> - keramické umyvadlo (55 cm) s otvorem pro stojánkovou baterii - barva bílá - umyvadlová stojánková páková baterie se zátkou Klik-Clak, chrom - umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, mosaz - instalační sada pro umyvadlo - rohový ventil 3/8" - 1/2", chrom - 2 ks 	28	JIKA CUBITO JIKA CUBITO JIKA CUBITO JIKA JIKA CUBITO
UMB	<ul style="list-style-type: none"> - keramické umyvadlo pro tělesně postižené (64 cm) s otvorem pro stojánkovou baterii, barva bílá, bez přepadu - stojánková páková baterie (chrom) - lékařská páka prodloužená - místo šetřící sifon - instalační sada pro umyvadlo - rohový ventil 3/8" - 1/2", chrom - 2 ks 	4	JIKA MIO JIKA Lyra Plus JIKA JIKA JIKA CUBITO
M	<ul style="list-style-type: none"> - myčka nádobí - zápachová uzávěrka DN 40/50 podomítková pro pračky, myčky - kulový hadicový ventil se ZK a připojením hadice 	1	HL 400 IVAR
MPM	<ul style="list-style-type: none"> - myčka a desinfikátor podložních mís a urinových lahví (bažantů) - myčka vybavena univerzálním držákem na mytí nádob 	1	CSO
D	<ul style="list-style-type: none"> - dřez velkokapacitní nerezový pro zdravotnické prostředí - hloubka vany min. 300 mm - rozměr dřezu min. 700 x 700 mm - výška pracovní desky 850 mm - dřezová nástěnná páková baterie - 2 x kulový rohový ventil s filtrem - 1/2" x 3/8", bez matice 	1	TRIKER SLUN 15 součást dodávky IVAR
V	<ul style="list-style-type: none"> - výlevka s plastovou mřížkou - umyvadlová nástěnná páková baterie, s raménkem min. 210 mm, chrom - instalační sada 	2	JIKA MIRA JIKA LYRA JIKA
SL	<ul style="list-style-type: none"> - pojízdné sprchovací nerezové lůžko (podvozek + sprchovací modul) - elektrické zvedání 	1	CSO typ FILIP
P	<ul style="list-style-type: none"> - sprchovací panel s dezinfekcí doplněný o výlevku - sprchová, termostaticky regulovaná baterie - sprchovací růžice opatřena STOP ventilem - součástí dodávky sprchovací hadice 	1	CSO
WC	<ul style="list-style-type: none"> - závěsný klozet - duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou - WC SYSTEM COMPACT, hloubka 8 cm, připojení odpadu 90/110, pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní zdi, pro zabudování suchým procesem, tlačítko Single nebo Dual Flush (není součástí balení) - tlačítko PL3 Dual Flush, barva lesklý chrom 	18	JIKA CUBITO JIKA MODUL JIKA MODUL
WCB	<ul style="list-style-type: none"> - WC závěsné invalidní prodloužené - duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou - WC SYSTEM COMPACT, hloubka 8 cm, připojení odpadu 90/110, pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní zdi, pro zabudování suchým procesem, tlačítko Single nebo Dual 	4	JIKA Deep JIKA MODUL

	Flush (není součástí balení) - tlačítko PL3 Dual Flush, barva lesklý chrom		
P	- keramický pisoár s vnitřním, nebo vnějším přívodem vody - pro kombinaci s odsávacím pisoárovým sifonem	1	JIKA Golem
SSB	- bezbariérová sprcha s podlahovou vpustí se svislým odtokem bez sprchové vaničky - popis provedení: viz. část D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - technická zpráva - nástěnná páková baterie s pevnou sprchovou hadicí (chrom) - shrnovací závěs na nerezové tyči - sklopné sedátko pro invalidu - 1x pevné madlo - místnosti č. 4.16, 4.19, 4.22, 4.25, 4.35, 4.37	6	
SSa	- sprcha pro zaměstnance se sprchovým odtokovým nerezovým žlábkem se svislým odtokem bez sprchové vaničky - popis provedení: viz. část D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - technická zpráva - nástěnná páková baterie s pevnou sprchovou hadicí (chrom) - plastová zástěna s výplní sklem nebo akrylátovým sklem, těsnění přes magnetické silikonové či gumové lišty - místnost č. 0.10 - rozměr ~ 1410 x 1050 mm - místnost č. 4.07 - rozměr ~ 1210 x 750 mm	1 1	
SSb	- sprcha se sprchovým odtokovým nerezovým žlábkem se svislým odtokem bez sprchové vaničky - popis provedení: viz. část D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - technická zpráva - nástěnná páková baterie s pevnou sprchovou hadicí (chrom) - shrnovací závěs na nerezové tyči - místnost č. 4.10 - rozměr ~ 1180 x 700 mm - místnost č. 4.28 - rozměr ~ 900 x 940 mm - místnost č. 4.50 - rozměr ~ 755 x 900 mm	1 1 1	
SSc	- sprcha s podlahovou vpustí se svislým odtokem bez sprchové vaničky - popis provedení: viz. část D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - technická zpráva - nástěnná páková baterie s pevnou sprchovou hadicí (chrom) - shrnovací závěs na nerezové tyči - místnosti č. 4.03 - rozměr ~ 900 x 800 mm	1	
	- interiérová podlahová vpust' přímá, nerezová mřížka - 105 x 105 / 50 mm	2	

SANITÁRNÍ DOPLŇKY

V místnostech bez vybavení zdravotnickou technologií (WC, sprchy, umývárny atd.) bude podle výpisu sanitárních doplňků v hygienických prostorách následující vybavení:

- v před síních s umývadly bude zrcadlo, nástěnný dávkovač tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky, uzavíratelný odpadkový koš
- v kabinách WC bude nástěnný zásobník na toaletní papíry a čistící souprava záchodových mís, zásobník na igelitové sáčky, koš s ovládním na sešlápnutí
- na vnitřní straně dveří WC kabin bude kovový háček
- bezbariérové umyvadlo + WC (bezbariérové) - místnost lázeň pacientů - polohovací zrcadlo, nástěnný dávkovač tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky, uzavíratelný odpadkový koš, koš s ovládním na sešlápnutí, zásobník na toaletní papír, čistící souprava záchodových mís, zásobník na igelitové sáčky, polohovací a pevná madla
- ve sprchách - nástěnná mýdelka, věšák 5 háčků na oděv a ručníky, zástěny

U umyvadel na pokojích pacientů, denní místnost sester:

- zrcadlo, dávkovač tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky, uzavíratelný odpadkový koš, nástěnná polička

Čistící místnost - dávkovač dezinfekce, nástěnný dávkovač tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky

U vstupu na oddělení - dávkovač dezinfekce

Jídelna, ambulance - zrcadlo, dávkovač dezinfekce, nástěnný dávkovač tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky, uzavíratelný odpadkový koš

Poznámky:

Výše uvedené zařizovací předměty, výtokové armatury a příslušenství představují obecně závazné kvalitativní a technické standardy. Předpokládá se využití sériových setů standardního provedení, běžně dostupného na našem současném trhu z řad zavedených výrobců. Příslušný zhotovitel stavby musí v nabídkovém rozpočtu upřesnit konkrétní typy jednotlivých zařizovacích předmětů a jejich výrobce.

Budou použity takové výtokové armatury (baterie), které svou konstrukcí nepřekročí při napouštění vody hluk přes limit stanovený dle NV 148/2006 Sb. ($L_{Amax} = 30$ dB v noci, hluk s tónovou složkou $L_{Amax} = 25$ dB). Baterie musí vykazovat třídu hlučnosti nula.

Zařizovací předměty budou při montáži odděleny pružně od stavebních konstrukcí, záchodové mísy a výlevky budou opatřeny SYLOMEREM - typ dle stálého statického zatížení.

Tato textová část tvoří nedílný celek s výkazem výměr.