NÁVRH
M 1 : 50

RP4.1
PATROVÝ ROZVAĎEČ

RP4.2
PATROVÝ ROZVAĎEČ

RP4.1 RP4.2

OVLADAČ PRVKY

- Vypínač 1-1 230V/10A
- Vypínač 1-1 IP44 230V/10A
- Stříbavý vypínač 1-6 230V/10A
- Stříbavý vypínač 1-6, IP44 230V/10A
- Střídavý vypínač 1-5 230V/10A
- Střídavý vypínač 1-5, IP44 230V/10A
- Křížový vypínač 1-7 230V/10A
- Střídavý přepínač střídavý 1-6×6 230V/10A
- Střídavý vypínač dvojitý 1-6×6 230V/10A
- Tlačítkový spínač 1-1/0 230V/10A

KABELOVÁ TRASA
KABELOVÁ TRASA-NAD ZDI/ZUMB
KABELOVÁ TRASA V PODLAZI
KABELOVÁ TRASA PO POMOCNÍ-PVC LIŠTA

xR/H,x,x
- R/H = VÝŠKA NAD Č.P.
- x = VZDÁLENOST HORIZONTÁLNÍ
- x = VZDÁLENOST VERTIKÁLNÍ
- VIDNÁSOBNÝ RÁMEČEK/2,3,4,5/

w= VÝŠKA INSTALAČNÍHO PRVKU ZÁSUVKA, VYPÍNAČ/-SPODNÍ HRANA
m= MEZIRÁM DÉLKA KABELU /m/ EL. VÝVODU

Napěťová soustava:
TN-C (3×PEN, 400V, 50Hz)
TN-S (3×PE+N, 400V, 50Hz)
TN-S (1×PE+N, 230V, 50Hz)

Ochrana před nebezpečným dotykem
(ČSN 33 2000-4-442)
- automatickým odpojením od zdroje
- pospojením a proudovým chráničem

Ochrana proti nadproudům/dle CSN 332000-4-43
- selektivním (zmenšovacím)jističích prvků

NO	POPIS	[m²]
4.01	CHODBA	21.58
4.02	WC VEŘEJNOST	9.01
4.03	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.82
4.04	DĚTSKÁ NEUROLOGICKÁ AMBULANCE	17.24
4.05	ČEKÁRNA	16.86
4.06	LÉKAŘSKÝ POKOJ	14.9
4.07	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ LÉKAŘSKÝCH POKOJŮ	4.64
4.08	PRACOVNA PRIMÁŘE	14.2
4.09	POKOJ 1L	14.1
4.10	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ POKOJŮ 1L	4.82
4.11	POKOJ 1L	14.7
4.12	ÚSTŘEDNÍ MISTNOST	10.72
4.13	WC PERSONÁL	1.83
4.14	PŘEDSÍŇ	3.8
4.15	SKLAD	2.66
4.16	MYTÍ PACIENTŮ	11.74
4.17	SKLAD ČISTÉHO/ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4.2
4.18	POKOJ 2L	15.07
4.19	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ POKOJŮ 2L	6.43
4.20	POKOJ 2L	18.21
4.21	POKOJ 2L	15.95
4.22	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ POKOJŮ 2L	7.8
4.23	POKOJ 2L	15.85
4.24	POKOJ 2L	16.1
4.25	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ POKOJŮ 2L	8.06
4.26	POKOJ 2L	15.91
4.27	POKOJ 2L	18.4
4.28	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ POKOJŮ 2L	3.3
4.29	EEG	21.03
4.30	LÉKAŘSKÝ POKOJ	10.84
4.30a	WC	1.39
4.30b	PŘEDSÍŇ	2.04
4.31	CHODBA	31.46
4.32a	CHODBA	136.15
4.32b	CHODBA	17.88
4.33	EMG	22.4
4.34	POKOJ 2L	16.21
4.35	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ POKOJŮ 2L	5.66
4.36	POKOJ 2L	16.05
4.37	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ POKOJŮ 2L	8.1
4.38	POKOJ 2L	15.41
4.39	PRACOVNA SESTER	11.87
4.40	SKLAD ZT, RHB	8.04
4.41	SESTERNA	20.25
4.42	VYŠETŘOVNA	20.17
4.43	PRACOVNA LÉKAŘŮ	20.31
4.44	STACIONÁŘ	22.45
4.45	JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	28.86
4.46	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	8.35
4.47	SKLAD VECÍ PACIENTŮ	8.03
4.48	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY	14.03
4.49	DENNÍ MISTNOST NELÉKAŘŮ	14.33
4.50	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘŮ a VRCHNÍ SESTRY	4.79
4.51	OBUDENNÁVACÍ NEUROLOGICKÁ AMBULANCE	16.99
4.52	NEUROLOGICKÁ AMBULANCE	18.8
	CELKEM	**831.3**

Označ.	Název	Světelné zdroje
A	Podhledové, čtvercové LED svítidlo, mikroprizmatický kryt	1 x LED, 24W, 3050lm, Ra80, 4000K
AN	Přisazené, čtvercové LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, nouz. modul	1 x LED, 24W, 3050lm, Ra80, 4000K baterie (3hV) 3hod.
D	LED přisazená, hliníková korpus, opálový sklenený kryt	1 x LED, 10W, 1000lm, Ra80, 4000K
E	LED downlight, hliníková korpus, opálový sklenený kryt	1 x LED, 14W, 1100lm, Ra80, 4000K
G	LED downlight, hliníková korpus, opálový sklenený kryt	1 x LED, 17W, 1300lm, Ra80, 4000K
J	LED nástěnné svítidlo, Sprevné podání chrom, sklenený kryt, IP44, 1,440mm	patice G5 / T5, 1x8W
N01	Nouzové svítidlo s piktogramem/pripojrok NiCD 600mAh, 3hod	LED 3,8W, 230V, 3hod BAT.

Projektil projektové kanceláře, s.r.o. Fabiánská 1249 703 00 Ostrava-Vítkovice IČ: 25 91 91 30		ČKAIT 0000
Projektil projektové kanceláře, s.r.o. Hradlecká 1547 390 01 Tábor IČ: 25 91 91 30		
stupeň **DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**		
akce	**Rekonstrukce Interního pavilonu 2.až 5NP a část 1PP až 1NP**	ZAKÁZKA
stavebník	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Malchova 400, 256 01 Benešov	JOUR PROJEKTANT **ING. ARCH. ZDYNĚK MALÁ**
místo	p.č. 1836/6 - stávající interní pavilon Benešov u Prahy	VYPRACOVAL SMITEK PLUS 1 100 000 000 000
část	**D.1.4.d ELEKTROINSTALACE**	MĚŘÍTKO DATUM VÝKRES
nástav	P2SOW15-KP-00V	**05/2018** 24