



POHLED – P1



POHLED – P2



VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ V ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY.

VODOROVNÉ POTRUBNÍ ROZVODY JSOU VEDENY NA CHODBÁCH A V MÍSTNOSTECH V ODVĚTRÁNYCH PODHLEDECH V TRUBKOVÝCH OBJÍMKÁCH POD STROPEM NEBO PO ZDECH.

SVODY K LÉKAŘSKÝM PANELŮM A K LŮŽKOVÝM RAMPÁM JSOU VEDENY POD OMÍTKOU.

SVODY K VENTILOVÝM KRABICÍM NA CHODBÁCH JSOU VEDENY POD OMÍTKOU.

TRASY POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI POTRUBNÍMI ROZVODY A ROZVODY ELEKTRO. POTRUBÍ MEDIPLYNŮ PLYNŮ SE DOPORUČUJE MONTOVAT PO ROZVODECH VZT.

R3	LŮŽKOVÁ OSVĚTLOVACÍ RAMPA PRO 3 LŮŽKA
R2	LŮŽKOVÁ OSVĚTLOVACÍ RAMPA PRO 2 LŮŽKA
	SIGNALIZAČNÍ HLÁŠIČ KLINICKÉHO ALARMU
	LÉKAŘSKÝ PANEL
	VENTILOVÁ KRABICE
	KULOVÝ UZÁVĚR
	STOUPÁNÍ, KLESÁNÍ
	CHRÁNIČKA POTRUBÍ
	ROZVODNÉ POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU (V)
	ROZVODNÉ POTRUBÍ KYSLIKU (O)

TABULKA REVIZÍ		
no.	datum	popis
0 M	1 M	2 M 3 M 4 M
STA projektový atelier v.o.s. Havlíčková 247 386 01 Strakonice tel. 383 323 436 e - mail skola@stastatelier.cz		
STUPĚŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ŽADAVACÍ DOKUMENTACE		
AKCE	REKONSTRUKCE INTERNÍHO PAVILONU 2. AŽ 5.NP A ČÁST 1.PP AŽ 1.NP	ZAKÁZKA
STAVEBNÍK	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 256 01 Benešov	ZODP. PROJEKTANT
MÍSTO	p.č. 1836/6 – Stávající interní pavilon Benešov u Prahy	VYPRACOVAL
ČÁST	D.1.4.C MEDICINÁLNÍ PLYNY	MĚŘITKO
OBSAH	PŮDORYS 4.NP	DATUM
		1:50 09/2018 D.1.4.C-02