

ZÁSUVKY, EL. VÝVODY

- Zásuvka jednoduchá 230V/16A, 2P+T
- Zásuvka jednoduchá 230V/16A, 2P+T, SPD 3
- Zásuvka jednoduchá 230V/16A, IP44, 2P+T
- Zásuvka dvojitá 230V/16A, 2x 2P+T
- Zásuvka vestavná 400V/16A, IP44
- El. vývod – obecný 230V/10A, 16A
- El. vývod – obecný 400V, 16A

ZEMNĚNÍ

- Svorkovnice doplňujícího pospojení DOP
- Hlavní ochranná přípojnice HOP + PVC krabice
- AP Připojení antistatická podlaha KU68
- FK Připojení na zemnící soustavu Faradayova klec
- Připojení na zemnící soustavu

NO	POPIS	[m²]
0.01	VSTUP	16,20
0.02	CHODBA	21,38
0.03		14,73
0.04	AMBULANCE INTERNA 1	17,04
0.05	STACIONÁŘ, SESTERNA	51,32
0.06	CHODBA	77,15
0.07	AMBULANCE INTERNA 2	16,84
0.08	AMBULANCE INTERNA 3	16,85
0.09	WC MUŽI	10,62
0.10	WC + SPRCHA PERSONÁL	4,72
0.11	ÚKLID	3,62
0.12	WC ŽENY	15,29
0.13	SONOGRAFIE	33,29
0.14	KARDIOLOGIE - SESTERNA	17,88
0.15	KARDIOLOGIE - VYŠETŘOVNA	16,68
0.16	ČEKÁRNA	34,62
0.17	LSPP SE ZÁZEMÍM	16,84
0.18	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	15,40
0.19	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SESTER	2,08
	PLOCHA CELKEM [m²]	#####

xR/V/x,x
xR/H/x,x
- VÝŠKA NAD Č.P.
- V–VERTIKÁLNÍ,H–HORIZONTÁLNÍ
- VÍCENÁSOBNÝ RÁMEČEK/2,3,4,5/

v= VÝŠKA INSTALAČNÍHO PRVKU /ZÁSUVKA, VYPÍNAČ/–SPODNÍ HRANA
d= REZERVNÍ DÉLKA KABELU /m/ EL. VÝVODU

Napěťová soustava:
TN–C (3+PEN, 400V, 50Hz)
TN–S (3+PE+N, 400V, 50Hz)
TN–S (1+PE+N, 230V, 50Hz)

Ochrana před nebezpečným dotykem
(ČSN 332000 4-41ed.2)
- automatickým odpojením od zdroje
- pospojením a proudovým chráničem

Ochrana proti nadproudůmdle ČSN 332000-4-43
- selektivním dimenzováním jistících prvků

Nezávislé projektové ateliéry, s.r.o. Kotevní 1253/6 150 00 Praha 5 Smíchov IČ: 070 54 028	STA, projektový ateliér, v.o.s Havlíčkova 247 386 01 Strakonice IČ: 260 61 252	paré
STAVEBNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE		

AKCE	**Rekonstrukce interního pavilonu 2 až 5NP a část 1PP až 1NP**	ZAKÁZKA	
STAVEBNÍK	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Máchova 400, 256 01 Benešov	ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA
MÍSTO	p.č. 1836/6 - stávající interní pavilon Benešov u Prahy	VYPRACOVAL	MARTIN POČTA + 420 608 908 692
ČÁST	D.1.4.d ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO	DATUM: 09/2018
OBSAH	PŮDORYS 1NP - ESI	VÝKRES	2.3