

Technická zpráva

Identifikační údaje

| | |
|---------------------|--|
| Akce: | MŠ - zvýšení bezpečnosti – videotelefony 61. MŠ, Na Průhonu 9 Plzeň |
| Investor: | Městský obvod Plzeň 3 |
| Místo stavby: | Na Průhonu 9 Plzeň |
| Projektant: | L-projekt Ing. Jan Linhart Žihobce 80 342 01 Sušice |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace k provedení stavby (DPS) |

Úvod

Projekt řeší

- zabezpečení vchodů pomocí audio vizuální techniky (video telefony, kamerový systém)
- napájení pro DT a CCTV

Podklady

Výkresy stavební části z archivu města Plzeň.
Požadavky zadavatele.

Použité normy a předpisy

| | | |
|-------------------|--------|--|
| ČSN 33 2130 | ed.3 | Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN 33 2312 | ed.2 | Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich |
| ČSN 33 2000-1 | ed.2 | Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| ČSN 33 2000-4-41 | ed.3 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 | ed.2 | Ochrana proti nadproudům |
| ČSN 33 2000-4-482 | 1/2000 | Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím |
| ČSN 33 2000-5-51 | ed.3 | Výběr a stavba elektrických zařízení |
| ČSN 33 2000-5-52 | ed.2 | Výběr soustav a stavba vedení |
| ČSN 33 2000-5-523 | ed.2 | Přiřazení jisticích prvků proti přetížení k vodičům a kabelům |
| ČSN 33 2000-5-54 | ed.2 | Uzemnění a ochranné vodiče |

Upozornění projektanta na novou edici norem ČSN.

Dokumentace je vypracována dle zákonů, vyhlášek, předpisů a norem platných v době zpracování projektu.

Napájecí napěťová soustava

Přívodní vedení - do RE a podružných rozvaděčů: 3 PEN ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-C

Vnitřní rozvody – zásuvkové rozvody: 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

dle ČSN 33 2000-4-41

základní

- izolací
- ochranou automatickým odpojením od zdroje
- elektrickým oddělením

- polohou
 - zábranou
 - bezpečným malým napětím SELV
- zvýšená pomocí těchto kombinací ochranou automatickým odpojením od zdroje a
- doplňujícím pospojováním nebo
 - doplňkovou izolací nebo
 - proudovým chráničem s vyb. proudem do 30mA

Určení vnějších vlivů

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

Herny, chodby a společné prostory uvnitř domu – prostory nebezpečné

Prostředí: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1. AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1.

Využití: BA2, BC1, BD1, BE1

Konstrukční materiály: CA1, CB1

Kuchyně

Prostředí: AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1. AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1.

Využití: BA4, BC1, BD1, BE1

Konstrukční materiály: CA1, CB1

Poznámka: Instalace se budou umisťovat mimo varné zóny.

Venkovní prostory – prostory zvlášť nebezpečné

Prostředí: AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG2, AH1. AK1, AL2, AM1, AN3, AP1, AQ3, AR1, AS3.

Využití: BA1, BC3, BD1, BE1

Konstrukční materiály: CA1, CB1

Způsob technického řešení napájecích rozvodů vč. el. přípojky

Elektrická přípojka

Připojení DT a CCTV bude provedeno z rozvaděče viz výkresová část..

Přípojka bude provedena kabelem CXKH-R 3Jx1,5 uloženým v bezhalogenových lištách.

Rozvaděče

Stávající rozvaděč bude doplněn o jištění dle výkresové části.

Způsob uložení kabelů a provedení kabelových tras

Kabely budou vedeny po povrchu v bezhalogenových lištách a kabely budou typu CXKH-R B2ca s1d0. Při realizaci nesmí dojít ke zhoršení stávajících podmínek pro únik osob (chodby slouží jako únikové cesty).

Stávající stav:

V objektu jsou nainstalovány nefunkční domácí telefony a zvonek u služebního vchodu. Z venku je na vchodových dveřích vchodu pro veřejnost kování koule.

Návrh řešení:

Opravit-vyměnit zvonek u služebního vchodu. Nově nainstalovat audiovrátníka, včetně elektrického zámku a kamery do vchodu pro veřejnost (vchod ze zahrady). Nainstalovat tablo se dvěma tlačítky u předního vchodu bez kamery. Nainstalovat nové zdroje pro kamerový systém a systém audiovrátníka.

Kamera:

Obraz z kamery u vchodu pro veřejnost by byl vyveden do chodby v přízemí a v prvním patře poblíž nově nainstalovaných domácích telefonů.

Typ kamery: standard PAL, 600TV řádků, 12V napájení, IR přísvit 10m s pevným objektivem, celkem 1 kamera.

Monitory: chodby 2x monitor o úhlopříčce cca 20 palců. Celkem 2 monitory s příslušenstvím.

Kabeláž: napájení CXKH-R 3Jx1,5, signál z kamer kabel FTP Cat.5e bezhalogenové provedení

Instalace: v elektroinstalačních bezhalogenových lištách.

Umístění zdroje pro kameru a monitory: u rozvaděče v přízemí objektu (na chodbě).

Domácí telefony – audiovrátník:

Ze zvonkového tabla (audiovrátníka) u vchodu pro veřejnost a předního vchodu by bylo možné so dovolat na domácí telefony do třídy v přízemí a v chodbě v 1.patře. Zároveň by fungovala vnitřní komunikace mezi jednotlivými domácími telefony v objektu.

Typ audiovrátníka: sběrníkový systém, umožňující volání mezi venkovními stanicemi a domácími telefony a mezi jednotlivými domácími telefony (oddělená komunikace od venkovních tabel).

Domácí telefony: sběrníkové, s volbou a tlačítkem pro otevření zámku. Celkem 2 telefony.

Kabeláž: UTP v bezhalogenovém provedení

Instalace: v elektroinstalačních bezhalogenových lištách.

Ochrana a bezpečnost při práci

1/ Montážní práce elektro smí provádět organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii elektrotechnické působnosti.

2/ Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění, potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci, včetně zdravotní způsobilosti.

3/ Pracoviště, t.j. prostory montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek (stavební materiál, rozměrné vybourané předměty a pod.).

4/ Osvětlení pracoviště smí být prováděno z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje, opatřeného oddělovacím transformátorem, použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřená ochrannými koši.

5/ Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobena oficiálním revizním zkouškám, zkoušky musí být opakovány v předepsaných intervalech.

6/ Pomocné prostředky, t.j. žebříky, štafle, plošiny, lešení musí být pouze tovární výroby, řádně evidované a podrobené pravidelným revizím.

7/ Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přílebk.

8/ Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy, eventuálně srovnatelnými prostředky k tomu určenými (např. horolezeckými sedačkami).

9/ Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny a opatřeny vhodnými zábranami a označením, případně bezpečnostním výstražným osvětlením.

10/ Při použití nastrovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

11/ Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dbáno pravidel požární bezpečnosti, včetně případného vedení požární knihy a stavění požárních asistenčních hlídek.

12/ Na pracovišti musí být vždy k dispozici řádně vybavená lékárna první pomoci, doplněná aktuálním traumatologickým plánem a pracovníci musí být seznámeni s jejím umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

13/ Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržována pravidla ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle souboru základních norem řady ČSN 33 2000xx.

14/ Během realizace musí být dodržovány normy ČSN, ON, technické podmínky jednotlivých výrobků a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně dodržování pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů (manipulace s radioaktivními materiály v případě EPS a pod.).

Poznámka: Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu platných předpisů, ale nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy montážní a dodavatelské firmy k problematice BOZ a požární ochrany.

Veškeré práce mohou vykonávat pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb.

Veškeré změny musí být konzultovány se zástupci investora a s projektantem této Projektové dokumentace !

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.