MÍSTO STAVBY: Obec Jilemnice , k.ú. Jilemnice 659959

DOTČENÉ POZEMKOVÉ PARCELY: 651 | 660 | 744/2

PVRCH A VYUŽITÍ TERÉNU: volný terén (sportovní areál) | násep OK | volný terén (sportovní areál) | násep okružní křižovatky | volný terén (sportovní areál) | chodník

SO 501
M 1:200/100

PROPOJ - A PEdn63/dn63

Provést vsazením mezikusu tvořeným dvěma trubními mezikusy PE dn63 dl.500mm,
PE elektrosvařovacím kolenem dn63-45°a dvěma elektrosvařovacími PE nátrubky dn63.
do výřezu ve stávajícím potrubí dl.cca 1,50m a po odříznutí víčka z konce odzkoušené přeložky.
Dodávku plynu přerušit dvojitým stlačením stlačovacím přípravkem s odvětráním meziprostoru
z obou stran propoje.
Výkop dle výkresu č.E.4.6 (rozměry dna min. 5,00x1,70m)

PROPOJ - B PEdn63/dn63

Provést vsazením mezikusu tvořeným dvěma trubními mezikusy PE dn63 dl.500mm,
PE elektrosvařovacím kolenem dn63-45°a dvěma elektrosvařovacími PE nátrubky dn63.
do výřezu ve stávajícím potrubí dl.cca 1,50m a po odříznutí víčka z konce odzkoušené přeložky.
Dodávku plynu přerušit dvojitým stlačením stlačovacím přípravkem s odvětráním meziprostoru
z obou stran propoje.
Výkop dle výkresu č.E.4.6 (rozměry dna min. 5,00x1,70m)



SROVNÁVACÍ ROVINA 462,0m B.p.v.

STANIČENÍ [km/m]		KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	KÓTA DNA VÝKOPU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA VÝKOPU-od stáv.terénu	TVAROVKY HDPE: elektrosvařovací PE100 SDR11
0,00	A	473,20		~471,65	~472,15	~1,56	
1,20	L1	473,37		472,05	472,15	1,15	KO d63-45°
5,00		473,57					
10,00		474,09					
13,40	L2	474,46	474,68	473,21	473,11	1,15	KO d63-45°
15,00		474,83					
20,00		475,07					
25,00		475,11					
30,00		475,21					
30,30	L3	475,22		474,07	474,17	1,15	ohybem ve výkopu
35,00		475,20					
38,30							
40,00		475,18					
41,60	L4	475,24	475,50	474,10	474,20	1,15	ohybem ve výkopu
45,00		475,30	475,79				
46,60	L5	475,70		474,25	474,35	1,45	KO d63-30°
50,00		475,99					
55,00		475,88					
58,20	L6	475,64		474,49	474,59	1,15	ohybem ve výkopu
60,00		476,00					
65,00		476,54		475,39	475,49	1,15	
70,00		476,48					
74,50	L7	476,04		474,89	474,99	1,15	KO d63-45°
75,00		474,09					
77,00	B	476,30		~474,80	~475,30	~1,50	

SKLON STĚN RÝHY: svislé do hloubky 1,50m bez zajištění stěn pažením , hloubení od úrovně stávajícího povrchu terénu, v propojovacích šachtách a u výkopů hlubších než 1,50m upravit sklon stěn výkopu na sklon 3:1, nebo stěny zajistit vhodným pažením

ZPŮSOB PROVEDENÍ ZEM.PRACÍ: hloubení rýh provést strojně , v ochranném pásmu stávajících podzemních zařízení provést zemní práce ručně dle pokynů správců zařízení.

POTRUBÍ , MATERIÁL , DL.: PEHD MRS100-SDR11-profil 63x5,8mm, barvy černé s oranžovými pruhy v návinu. Změny směru pomocí elektrosvařovacích tvarovek PEHD SDR11 (10 bar) materiál MRS100.

SPÁD [%] - DÉLKA [m]: 0,0 | 7,72% 12,30 | 6,21% 16,90 | 0,44% 11,30 | 3,00% 5,00 | 6,90% 11,60 | 13,23% 6,80 | 5,26% 9,50 | 2,0-2,50

ULOŽENÍ POTRUBÍ: urovnané a hutněné lože z kopané hopísku fr. 0-4mm tl.100mm, obsyp z hutněného kopaného písku fr. 0-4mm do výšky min.200mm nad potrubí plynovodu nebo chráničky

stavební objekt: výškový systém: Bpv

SO 501.2 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE63

Zhotovitel DUR: NÝDRLE projektová kancelář

NÝDRLE projektová kancelář
U Sila 1328 , 46311 Liberec 30
e-mail: nydrle@volny.cz tel.: 485150181

Zhotovitel objektů 500 :
PETR KARMAZÍN
projektování staveb
Turistická 26
466 06 Jablonec n.N.
tel: 483 317 150
e-mail: karmazinplyn@volny.cz

vypracoval	Ing. Petr POPR	zak. číslo	02 - 18
zodp. projektant	Karmazín Petr	datum	01/2018
tech. kontrola	Karmazín Petr	stupeň	D P S
objednatel: Město Jilemnice		formát	3 x A4
		měřítko	1 : 200/100
		arch.číslo	181 003
		č. přílohy :	paré :

Akce: **Revitalizace ul. Žižkova (sil. II/286) v úseku mezi křižovatkami s ul. Roztockou a ul. K Břízkám**

Příloha : PODÉLNÝ PROFIL

C.4.4