

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 ZE DNE 2. 11. 2018**

č.j. UMO1/25574/18

**ZADAVATEL:** statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1  
Sídlo: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň  
Osoba zastupující zadavatele: Mgr. Miroslav Brabec, starosta MO Plzeň 1  
IČO: 00075370

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce, Plzeň“**

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

V projektu VO je jiný typ stožáru než ve výkazu výměr a nevíme, co platí. Ve výkazu je třístupňový, ve výkresu dvoustupňový. Výložník má být rovný nebo obloukový? V TZ se píše o napojení z nové skříňe, která ve výkazu není. Je tohle součástí již dříve realizované etapy? Pokud se tam již nějaká etapa dělala, asi by bylo lepší, aby byly stožáry stejné.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 :**

Stožár je dvoustupňový.

Výložník obloukový.

Nová skříň není součástí tohoto úseku Zručské cesty.

V Plzni dne 2. 11. 2018

**Jiří Uhlík, MBA**

místostarosta MO Plzeň 1

na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14

ze dne 2. 12. 2014