

č. j.: MMP/275555/18

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Radbuza, Úsek Litice (2. úsek) II**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**  
IČO: 000 75 370  
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 01.11.2018 vysvětlení zadávacích podmínek v níže uvedeném rozsahu:

### Žádost dodavatele č. 1:

Dotaz č. 1: v objektu „Ostatní náklady“ u položky č. 12 není uvedena specifikace požadovaného materiálu. Prosíme o upřesnění.

12	180501111	Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	193,520	0,00	0,00
----	-----------	--	----	---------	------	------

### Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

Zadavatel sděluje dodavatelům, že u položky č.12 z ZOV – 180501111 - Ostatní náklady jde o položení sejmutého materiálu tak, jak je popsáno v poznámce 4 u položky č. 1 z ZOV – 111301111 - Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování.

### Žádost dodavatele č. 2:

Dotaz č. 1 : V objektu „Vedlejší a ostatní náklady“ je položka č. 8 - Záchranné práce. Prosím o upřesnění k čemu se tyto záchranné práce vztahují.

### Odpověď na žádost dodavatele č. 2:

Záchranné práce se vztahují k případné ochraně sítí při najíždění techniky a navážení částí lávky, neboť prozatím není jasné, po jak velkých částech budou části lávky naváženy. Jde o ochranu sítí zejména u sjezdu z ulice K Valše, kde je nadzemní vedení VO.

V Plzni dne 06.11.2018

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP