



Vaše značka : P18610034574
Ze dne :
Naše značka : O18610093374/OTPC LI/FLA
Vyřizuje : Helena Flaisnerová
Datová schránka : f7rf9ns
Telefon : +420 840 111 111
E-mail : info@scvk.cz
Datum : 10.5.2018

CSW Projekt CZ s.r.o.
Na Větrníku 1603/39
162 00 Praha 6 - Břevnov

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Silnice II/282 Koberovy, rekonstrukce silnice, SO 101 – Rekonstrukce silnice, SO 191 – Dopravně inženýrská opatření, SO 201 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 13.060
Účel vyjádření:	Stavební řízení
Zájmové území:	Okres: Jablonec nad Nisou
	Obec: Koberovy
	Katastrální území : Koberovy Parcelní číslo: viz situace stavby
Žadatel:	CSW Projekt CZ s.r.o.
Investor:	Krajská správa silnic Libereckého kraje
Vodohospodářská stavba	NE
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a.s.
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení <i>(před uplynutím této lhůty požádejte o prodloužení platnosti vyjádření)</i>

Souhlasíme s realizací stavby podle předložené dokumentace, přitom požadujeme zajistit tyto podmínky :


- Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek a pod dohledem autorizované osoby,
- při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme **minimální** odstup ve vodorovné vzdálenosti a to **1,0 m** od vnějšího líce potrubí,
- povrchové znaky podzemních sítí V + K budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu terénu - komunikací či ostatních ploch,
- po opravě povrchů musí i nadále zůstat všechny šoupátkové uzávěry volně přístupné, před dokončením prací je pak nutné nechat usazení uzávěrů zkontrolovat pracovníky vodárenského provozu, kteří odzkouší jejich funkčnost,
- v případě řízeného protlaku požadujeme v místě křížení drenáže s vodovodem a/nebo kanalizací provést otevřený výkop. Před provedením řízeného protlaku, pokládkou potrubí drenáže a před záhozem rýhy požadujeme kontrolu pracovníky vodárenského

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Tel.: +420 601 267 267 • Fax: +420 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

a kanalizačního provozu, kteří kontrolu potvrdí zápisem do stavebního deníku a do protokolu ke kolaudaci stavby,

- při křížení navrženého zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí nutno dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005,
- investor zajistí **písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací** na vodárenské a kanalizační středisko nejméně 14 dní předem s uvedením **jména odpovědného pracovníka** provádějící firmy a jeho telefonní spojení :
 - vodárenské středisko Jablonec nad Nisou venkov, kontakt simona.hojna@scvk.cz , 483 310 891
 - kanalizační středisko Jablonec nad Nisou, kontakt eva.hermanova@scvk.cz , telefon 482 416 814
- **vytýčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi**, kontakt info@scvk.cz telefon 840 111 111,
- v případě, že nelze vytyčit, investor zajistí určení trasy ručně kopanými sondami,
- ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena § 23 písm. a), b) **zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, která vyžadují ochranu při činnostech uvedených v zákoně**,
- v ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně bez použití mechanizace, rovněž budou respektovány trasy přípojek,
- **prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení,
- **ochranu zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací,
- **přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveništi před zásypem** položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho střediska zápisem do stavebního deníku a zároveň do protokolu ke kolaudaci,
- přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. k závěrečné prohlídce/kolaudačnímu řízení, kde nám bude předáno **geodetického zaměření drenáže v místě křížení s vodovodem a/nebo kanalizací v naší správě**,
- **neprodlené ohlášení každého poškození zařízení** Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.,
- o kontrolách našich pracovníků na stavbě bude sepsán protokol, jehož předložení bude jednou z podmínek našeho souhlasu s kolaudací stavby.


Severočeské vodovody a kanalizace, a.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
364

Helena Flaisnerová
Oddělení technicko-provozní činnosti