



FA14 až FA23 10x osvětlení dílna
KA14 až KA18 5x ovládání

FA10 až KA14 celkem 21 modulů

Jističe a ovládání osvětlení budou demontovány ze stávajícího rozvaděče a namontovány a zapojeny v novém rozvaděči RH podle PD osvětlení dílny 1.NP.

REGTES spol. s r.o. Masarykova 138 41501 TEPLICE IČO 64651550	zakázka číslo: 05/18	název: Rekonstrukce rozvodny SPŠ Teplice Schema zapojení RH Pole 2, vývody stávajících obvodů osvětlení	datum: 08/2018
	navrhl: J.Bidlo		číslo výkresu: 5