

Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce:

„Klimatizace technických místností MŠ Růžová a Sochora“

Zadavatel na základě dotazu účastníka řízení upravuje zadávací podmínky veřejné zakázky takto:

Dotaz č. 1:

Chci se zeptat jaký je požadovaný chladicí výkon zařízení (kW)?

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že v místnostech jsou umístěny datové servery s příkonem 3,5 kW. Chladicí výkon jednotek musí být stanoven s ohledem na uvedené údaje, rozměry místností a požadované stálé provozní teploty 20°C.

Dotaz č. 2:

Jaký je provozní rozsah venkovní teploty (chlazení do -10 , -15, -20°C)?

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje provozní rozsah venkovní teploty pro chlazení od -10°C do +40°C.

Ostatní parametry zadávací dokumentace jsou beze změny.

V Mostě dne 13. 11. 2018

Ing. František Jirásek
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
(opatřeno elektronickým podpisem)