

č. j.: MMP/284050/18

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Radbuza, Úsek Litice (2. úsek) II**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**  
IČO: 000 75 370  
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00  
  
Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádostí dodavatelů ze dne 08.11.2018 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení č. 2“) v níže uvedeném rozsahu:

### Žádost dodavatele č. 1:

Dotaz č. 1: v objektu „Ostatní náklady“ u položky č. 28 je dopravní značení na staveništi, které je zároveň v objektu „Vedlejší a ostatní náklady“ u p.č. 11. Žádáme o upřesnění položky, zda se v zakázce nenachází duplicitně.

### Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

Položka 28 je krátkodobá úprava dle schéma B/6 (TP 66) – zadavatel odhaduje položku 28 na 1 týden pro provedení úpravy sjezdu z ulice K Valše. Položka 11 obsahuje DIO, které bude platné po zbytek výstavby. Značky jsou blíže popsány v kapitole 10 Technické zprávy ZOV.

### Žádost dodavatele č. 2:

Po prostudování projektové dokumentace žádáme zadavatele o upřesnění atypických mostních závěrů (SO 201, pol. č. 57) a doplnění jejich výkresu.

### Odpověď na žádost dodavatele č. 2:

Mezi opěrou a nosnou konstrukcí je dilatační závěr s volnou dilatační spárou. Betonová opěra je ukončena nerezovým plechem s výztuhami, který je přivařen k výztuži opěr. Detail ukončovacího plechu není součástí PDPS. Řešení odpovídá TP ŘSD 86 a bude obdobné jako v přiloženém výkresu C.14\_Dilatacni\_zavěr, který je přílohou č. 1 Vysvětlení č. 2.

Přílohy: Výkres - C.14\_Dilatacni\_zavěr

V Plzni dne 13.11.2018

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP