

RAL Projekt s.r.o.
Pod Vodárnou 4746/5c
466 05 Jablonec nad Nisou

Váš dopis:
Ing. Tomáš Louthan

Naše č.j.:
POS 900/17

Vyřizuje:
Ježek

Datum:
19.6.2017

Věc: Revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice (sil. II/286) v úseku mezi křižovatkami ul. Roztocká a K Břízkám (I. etapa)

Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu tras podzemních telekomunikačních kabelů ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

V části stavby bude provedena dodatečná ochrana stávajících tel. kabelů a uložení rezervní chráničky SO 401.1 – (V místě vybudování nových odstavných stání u hřiště dojde ke kolizi s kabelovou trasou CETIN. Před zahájením prací bude kabelová trasa fyzicky vytýčena a v místě kolize budou provedeny ručně kopané sondy pro zjištění stávajícího stavu uložení kabelové trasy. Po odhalení stávajícího stavu uložení bude přizván pracovník CETIN ke kontrole stávajícího stavu a upřesnění dalšího postupu prací. Pod odstavným stáním bude kabelová trasa nově uložena do betonového koryta se zákrytem. Kabelová trasa bude v celé délce odkopána a uložena do betonového koryta se zákrytem. Betonové koryto bude obsypáno pískem a trasa bude označena pomocí signalizačních desek. Finální povrch nad kabelovou trasou CETIN bude proveden z rozebíratelného materiálu – betonová zámková dlažba. Výkopy do 1m od vedení budou prováděny ručně a při odhalení kabelových tras bude před záhozem provedena kontrola pracovníky CETIN. Délka ochranných opatření na kabelové trase CETIN: 150m). Dodatečná ochrana bude provedena na náklady investora stavby.

V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení. Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení.

Případné kolize s tel. vedením a postup prací musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN - Petr Ježek tel. 602413278.

Za dodržení uvedených podmínek souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací, s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

S pozdravem

Petr Ježek

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
254

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Správa tel. sítí - Liberecký kraj
tel. 602 413 278
petr.jezek@cetin.cz

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz