



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O17610173329 / UTPCTU / Val

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum : 20.7.2017

RAL projekt

Pod Vodárnou 4746/5c

466 05 Jablonec nad Nisou

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Okružní křižovka, ul. Žižkova a ul. K Břízkám		
Účel vyjádření:	dokumentace DUR, DSP		
Zájmové území:	Okres:	Semily	
	Obec:	Jilemnice	
	Část obce, ulice, č.p.:		
	Katastrální území, parcelní číslo:	Jilemnice – dle situace	
Žadatel:	RAL projekt		
Adresa, tel., e-mail	-		
Investor:	Město Jilemnice		
Adresa, tel., e-mail			
Projektant:	RAL projekt		
Vlastník dotčené IS	VHS		
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Vytýčení podzemního zařízení před zahájením projektových prací nebylo provedeno		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		
Vodohospodářská stavba	NE		

1. Souhlasíme s rekonstrukcí stávající křižovatky nahrazením kruhovým objezdem dle předložené dokumentace, včetně výstavby nových přístupových chodníků. Dále souhlasíme s trasou nového rozvodu veřejného osvětlení včetně umístění sloupů, s přeložkou NTL plynovodu a vedení CETIN. Ve st. komunikaci a v přilehlém území jsou umístěny vodovodní řady a kanalizační stoky včetně vod. a kan. přípojek. Vodovodní řady a kan. stoky jsou v majetku VHS Turnov a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., závod Turnov. Vodovodní a kan.přípojky jsou v majetku připojené nemovitosti nebo pozemků. Rekonstruovaná komunikace není umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje.
2. V současné době probíhají práce na výměně a přeložce stávající řadů a stok – nejsou součástí této dokumentace.
3. Požadujeme v celé trase úprav komunikace, chodníků a atd. a při realizaci přeložek inž. sítí dodržet ČSN 73 6005 a další předpisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme při umístění objektů sloupů (základů) veřejného osvětlení a souvisejících objektů k inž. sítím (HUP, kiosek) dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 840 111 111 • Fax 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

V kolizních místech pro umístění sloupů a dalších objektů požadujeme provést sondy do hloubky uložení vod. řadů a kan. stok a v případě nedodržení ochranného pásma je nutno dodržet vodorovnou vzdálenost min. 0,9 m se založením pilot pod úroveň vod. zařízení (dle dohody při provádění vytýčení zařízení přímo na místě). Dále upozorňujeme, že v případě, kde dojde ke kolizním místům při pokládce kabelů musí být provedeny sondy a pokládka kabelů bude prováděna po úsecích cca 20,0 m a trasa bude upřesňována dle výskytu vod. a kan. řadů.

4. Při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st. nivelety terénu v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení (odchylka +/- 20,0 cm je možná).
5. Požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace a výstavby nových chodníků provést vyzdvížení veškerých zařízení a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb..
6. Odvodnění komunikace je navrženo novou dešťovou kanalizací – nebude zaústěno do splaškové kanalizace v naší správě.
7. Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby - tel. 840 111 111. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.
8. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
9. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
10. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.
11. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
12. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
Lenka Valšíková

Útvar technicko provozní činnosti