

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 21.11.2018**

**ZADAVATEL:** Město Nové Město nad Metují  
Sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
Jednající: Petr Hable  
IČO: 00272876

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

#### **„Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“**

Výše uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle v souladu s § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

**Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti o dodatečné informace.**

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

**Dotazy:**

#### **Dotazy k zadávací dokumentaci**

Výběrové řízení na zakázku: Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují

1. V předané zadávací dokumentaci chybějí, podle předaného seznamu výkresů, některé části PD, především pak část Stavebně konstrukční řešení a Zdravotechnické instalace. Žádáme o doplnění.
2. Střešní krytina vestavby podkroví se odlišuje v PD, např. v pohledech je naznačená jako maloformátová plechová krytina. Údaje v ostatních částech PD se rozcházejí a není tak zcela jednoznačné o jaké plechové krytině investor uvažuje?
3. Pro výtahovou šachtu je navržen prvek s popisem „Ocelová plošina vč. ukotvení“. V projektové dokumentaci však není blíže specifikováno provedení této plošiny, její materiál a rozměry. Žádáme o doplnění.
4. Pro dodávku dveřních výplní je ve výpisu prvků informace o „objektovém zámku součástí generálního klíče“. Je tento generální klíč nadstavbou stávajícího generálního klíče? Případně jaký systém generálního klíče je již použitý na objektu?
5. Žádáme Vás o doplnění stavebního povolení do dokladové části PD.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

**Odpovědi na dotazy:**

1. Byla upravena příloha č. 3 -technická specifikace. Do přílohy byla vložena úplná projektová dokumentace.

2. V projektové dokumentaci jsou navrženy plechové tabule velkého formátu např. viz zde: [https://www.stresni-krytiny-levne.cz/cz-kategorie\\_113-0-velkoformatova-krytina-uni-taskove-tabule.html](https://www.stresni-krytiny-levne.cz/cz-kategorie_113-0-velkoformatova-krytina-uni-taskove-tabule.html)
3. jedná se o dodávku dodavatele výtahových šachet. Mezi objektem a výt. šachtou vzniká menší prostor, který se musí překonat. Jedná se o 3 stanoviště. Tedy 3 ks. Konstrukce tvořená např. z ocelového plechu tl. 6 mm s vyvařenou KARI sítí a zalité betonem, která je přivařena k ocelové nosné konstrukci výtahové šachty. Záleží na dodavateli výtahů.
4. V této chvíli není v objektu ZŠ Komenského zaveden systém generálního klíče, ale o tomto kroku je uvažováno v příštím roce. Do cenové nabídky je třeba ocenit zámkové vložky, které systém generálního klíče umožňují.
5. Do přílohy č. 3 - technická specifikace bylo vloženo stavební povolení

### **Důležité upozornění zadavatele:**

**Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele, že na základě výše poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace, dle ustanovení § 98 zákona tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03. 12. 2018 do 8:00 hodin.**

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne v sídle zadavatele, na adrese Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v zasedací místnosti v I. patře, dne 03. 12. 2018 v 10:00 hodin. **Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.**

S pozdravem



.....  
Radim Pala, DiS.

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností