

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 - 8

Zadavatel: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy

Název veřejné zakázky: UK – PřF – Chovy odchycených živočichů

Interní číslo veřejné zakázky: VZ/18/538

V Praze dne 21.11.2018

Zadavatel vysvětluje na základě § 98 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci takto:

Dotaz č. 1:

Dle TZ elektroinstalace bude provedena instalace tlačítek pro TOTAL (CENTRAL) STOP požárně odolným kabelem CYKY 2x1,5 s třídou reakce na oheň B2cas1d0. U tohoto kabelu je v závorce vypsána skupina několika požárních scénářů i odolností, a to jak PH, tak R, což jsou zásadně odlišné věci. Ve výkazu výměr je už pro změnu uvedena požární odolnost 90, ale už nikoliv pro jaký scénář, a navíc pod omítkou, což je potom už zcela zbytečně vysoká požární odolnost. V PBR zase o kabelu není uvedeno nic, ale odolnost sádrokartonových konstrukcí je s požadavkem na 15 minut. Jaká odolnost kabelu a jaký požární scénář má tedy platit?

Odpověď č. 1:

Pro kabel mezi tlačítkem central stop a rozvaděči RH a RH.D platí pouze požadavek, že se jedná o kabel s funkční integritou při požáru v minimální délce 45 minut, který bude uložen v souladu s technickým listem výrobce – část trasy pod omítkou, část na certifikovaných závěsech pro toto užití. K dalším informacím uvedeným ohledně požárních požadavků v TZ elektro části i výkazu výměr není třeba přihlížet.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr u rozvaděčů je položka RACK – zde je napsáno neoceňovat, ale hned pod touto položkou jsou další položky jako stojanový rozvaděč, patch panel, optická vana, UPS, atd. Z těchto položek se RACK skládá, je to součástí RACKu, či má být zahrnuto v ceně? Prosíme o vyjasnění.

Odpověď č. 2:

Všechny rozvaděče jsou oceňovány jako komplet, pod kterým je rozepsáno jejich vybavení, ale tyto položky sice lze vyplnit, ale nikam se nezapočítávají a proto je nemá smysl oceňovat. Oceňovat se mají pouze řádky, ve kterých je ve sloupci cena uvedena před vyplněním hodnota 0. Zadavatel uveřejnění aktualizovaný výkaz výměr, kde budou tyto buňky zamčené.

Dotaz č. 3:

V TZ silnoproudu je uvedeno, že odvoz stavební suti bude do přístavu Smíchov. Je toto podmínkou?

Odpověď č. 3:

Pro všechny části výkazu výměr je uvedena odvozová vzdálenost 8 km, což vychází právě s polohy smíchovského přístavu, kde je možné předat výkopek a stavební suť. Zhotovitel může samozřejmě suť a přebytečný výkopek likvidovat jinde, ale cenu dopravy je třeba přepočítat na vzdálenost 8 km, jak je uvedeno ve výkazu výměr, aby všichni zpracovatelé nabídky měli stejné podmínky.

Dotaz č. 4:

Žádáme o specifikaci zadavatele - uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení i zadávací dokumentaci se neshoduje s ARES (http://www.info.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=00216208&jazyk=cz&xml=1) - upřesnění je zapotřebí pro uvedení beneficienta na bankovní záruce do nabídky.

Odpověď č. 4:

Beneficientem na bankovní záruce bude:

Univerzita Karlova

Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 560/5

IČO: 00216208

Dotaz č. 5:

Žádáme o upřesnění správného názvu veřejné zakázky: - v oznámení o zahájení zadávacího řízení je: UK - PřF – Chovy odchycených živočichů - v návrhu smlouvy je : PřF - UK, Chovy odchycených živočichů, Viničná 5, Praha 2 - v zadávací dokumentaci je: UK - PřF - Chovy odchycených živočichů

Odpověď č. 5:

Správný název veřejné zakázky je „UK – PřF – Chovy odchycených živočichů“.

Dotaz č. 6:

V čl. 10 textové části ZD je uvedeno, že Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál záruční listiny vystavené bankou (Zadavatel připomíná, že nabídka se podává výlučně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje) ve prospěch zadavatele jako příjemce záruky, z jejíhož obsahu jednoznačně vyplývá. Že banka uspokojí zadavatele do výše částky odpovídající výši požadované jistoty v případech uvedených v § 41 zákona. Rozumíme tomu správně, že součástí elektronicky zasílané nabídky má být záruční listina v elektronické podobě?

Odpověď č. 6:

Dodavatel do své elektronické nabídky zařadí originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů), viz odkaz: <http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektro>.

Dotaz č. 7:

S ohledem na požadavek podání nabídky v elektronické podobě žádáme o vyjasnění, zda-li musí být součástí nabídky statutárním zástupcem podepsaná plná moc k jejímu podpisu v případě, že bude nabídka opatřována elektronickým podpisem zaměstnance dodavatele (tedy osoby odlišné od statutárního zástupce dodavatele).

Odpověď č. 7:

Zadavatel v tomto případě doporučuje, aby v nabídce byla plná moc pro zastupování účastníka zadávacího řízení. Místo plné moci je možné použít pověření apod. Zadavatel doporučuje vyhotovit konverzi z listinného originálu plné moci, nedisponuje-li statutární orgán účastníka zadávacího řízení (členové statutárního orgánu) uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou plnou moc, a to podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Je však možné doložit i naskenovanou listinnou podobu plné moci (např. ve formátu PDF), z níž bude patrný vlastnoruční podpis osob(y) oprávněné(ých) jednat jménem účastníka zadávacího řízení (udělující plnou moc). Zadavatel je v tomto případě oprávněn požadovat po podání nabídky předložení originálu plné moci v souvislosti s jeho povinností uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce, a to po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny.


Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr, v části fasáda, je položka na dodávku a montáž rastru ve výměře 472 m², ale dodávka a montáž vláknocementových desek ve výměře jiné - 930 m². Domníváme se, že se jedná o chybu v jedné z výměr a prosíme o kontrolu, případně opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8:

Zadavatel potvrzuje, že v položce 46 a 47 stavební části objektu S.O.05 byla číselná chyba. Správná hodnota je shodná položkou 45. Zadavatel uveřejní opravený výkaz výměr.

Lhůta pro podání nabídek se nemění. Povaha odpovědi nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek a ani nerozšiřuje okruh možných dodavatelů.



prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.,
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy