

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Zadavatel: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy

Název veřejné zakázky: UK – PřF – Chovy odchycených živočichů

Interní číslo veřejné zakázky: VZ/18/538

V Praze dne 23.11.2018

Zadavatel vysvětluje na základě § 98 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci takto:


Dotaz č. 9:

V projektové dokumentaci elektroinstalace je uvedeno, že budou použity vypínače a zásuvky pro zapuštěnou montáž v krytí IP 55. V tomto provedení ale neexistují přístroje pro zapuštěnou montáž. Pro montáž na povrch je k dispozici nejvyšší krytí IP 54 (plast) a pak už jen přístroje s vyšším krytím - jen v kovu na povrch, ale to zde není požadováno. Vyrábí se přístroje v provedení IP 44 pod omítku, zde je ale problém v tom, že rámeček obsahuje těsnící manžetu a vyrábí se maximálně v provedení dvourámečků. Požadovaný je ovšem trojrámeček s datovou zásuvkou, toto není opět technicky možné. Navíc jsou požadovány i trojrámečky pro vypínače ve svislé poloze a toto provedení se v IP 44 s těsnící manžetou vůbec neprovádí. Prosíme tedy o vyjasnění, s čím projektant uvažoval a jak je to celé myšleno?

Odpověď č. 9:

Požadavky na elektroinstalaci stanovené v PD byly stanoveny na základě existujících výrobků, které jsou volně k dostání na trhu. Zadavatel požaduje vysoké krytí z důvodů bezpečnosti a náročnosti prostředí.

Lhůta pro podání nabídek se nemění. Povaha odpovědi nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek a ani nerozšiřuje okruh možných dodavatelů.


prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.,
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy