



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 26. 11. 2018
JID: 187220/2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-RR-86/INV/2018/SP – 26.16
Vyřizuje/linka: Bc. Petra Honnerová / 331
E-mail: honnerova.p@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice“ zadávané v otevřeném řízení v podlimitním režimu.

Vážený dodavatelé,

zadavatel dne 23. 11. 2018 obdržel prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů v níže uvedeném znění:

Dotaz:

Dobrý den,

Ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a na základě zadávacích podmínek si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace u soutěže na „Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice – Hněvice“:

Objekt SO 116, Zemní práce, položka 10364101 – Zemina pro terénní úpravy – ornice
Je zde uvedeno množství 3394,7844t, s dovozem ze vzdálenosti do 5km. Bohužel se nám nepodařilo žádný zdroj do 5-ti km objevit, dá nám zadavatel k dispozici zdroj, případně cenu zeminy? Nebo je to myšleno tak, že ze vzdálenosti 5km bude dovezena část zeminy a část bude nakoupena z jiného zdroje? Neměla by tedy být položka rozdělena na dovoz zeminy z depa a na nakupovanou zeminu?

Dále vzhledem k absenci geotechnického průzkumu – může zadavatel potvrdit, že zlepšovaná zemina je zlepšitelná 3-mi % vápna?

Děkuji, hezký den.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí následující:

Při zpracování projektové dokumentace bylo počítáno s pořízením humózní zeminy pro dokončovací práce přímo v Račicích nebo Předoníně, což odpovídá vzdálenosti do 5 km. V současné době se rozšiřuje pískovna v Račicích. Zde je tedy také možný zdroj. Co se týče geologického průzkumu, byl zpracován ve dvou fázích, nejprve orientační a posléze doplňující. Nebyly však provedeny laboratorní odzkoušení zemin a stanovení receptury na zlepšení zeminy. Zadavatel však může obecně potvrdit, že vyšší množství vápna než 3% je už na hranici rentability.

Zadavatel dále poskytuje změnu zadávací dokumentace dle § 99 zákona. Z organizačních důvodů posouvá termín pro podání nabídek a otevírání nabídek, a to následovně:

Termín podání nabídek: 4. 12. 2018 do 10:00 hod.

Termín otevírání nabídek: 4. 12. 2018 od 10:00 hod.

Úprava termínu pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci – 3. opravná (změny podbarveny žlutě) uveřejněné na profilu zadavatele:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>.

Zadávací dokumentace - 3. opravná je přílohou tohoto Vysvětlení/Změny/Doplnění zadávací dokumentace č. 5.

Výše uvedené změny budou rovněž zveřejněny na stránkách Věstníku veřejných zakázek formou opravného formuláře.

Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem



Bc. Petra Honnerová
odd. veřejných zakázek odboru INV
Krajského úřadu Ústeckého kraje

Přílohy:

Zadávací dokumentace – 3. opravná