

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

Zadavatel: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy

Název veřejné zakázky: UK – PřF – Chovy odchycených živočichů

Interní číslo veřejné zakázky: VZ/18/538

V Praze dne 26.11.2018

Zadavatel vysvětluje na základě § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci, přesto, že zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, jelikož žádost o vysvětlení nebyla doručena včas.

Dotaz č. 10:

V projektu je uvedeno, že hromosvod je řešen 9 ks izolovaných jímáčů a svody jsou řešeny VODIČEM S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ. Třída ochrany je stanovena jako LPS III, což je riziko nízké. Navržené řešení je poměrně nákladné a dalo by se řešit i jiným způsobem, a to i za cenu skrytých svodů. Jen by se musela na střeše doplnit jímací mřížová soustava. Je nějaký zvláštní důvod pro požadované provedení, nebo lze řešit i variantním řešením, které vyhoví požadavkům výpočtu rizik a stanovení třídy ochrany LPS III?

Odpověď č. 10:

Zadavatel vítá návrh na hospodárnější řešení stavby.

Mřížová jímací soustava by mohla být užita, ale musela by být provedena v souladu s ČSN 62305, tj. na izolovaných podpěrách na základě vypočtené minimální vzdálenosti "s" pro dané uspořádání (pokud ale vezmeme v úvahu cenu za každý podpěrný bod - izolovaná podpěra, betonové podstavce atd., tak cena poměrně zásadně roste). Z ekonomického hlediska proto vychází lépe navržená varianta v projektu.


Pokud dotaz směřoval tak, že by se změnil systém z izolovaného oddáleného hromosvodu na klasický systém (který by byl levnější), tak to dle našeho názoru není možné z důvodů, že nevyhází minimální vzdálenost "s", tj. bylo by to v rozporu s ČSN.

Pokud by bylo navrženo jiné řešení, což je vždy možné, mělo by být zkontrolováno, jestli není právě v rozporu s ČSN, což bohužel z praxe velmi často bývá.

Změnu řešení hromosvodu není možné provést pouhou záměnou, musela by se upravit celá PD.

Zadavatel na základě výše uvedeného trvá na řešení hromosvodu uvedeném v PD.

Lhůta pro podání nabídek se nemění. Povaha odpovědi nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek a ani nerozšiřuje okruh možných dodavatelů.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Zima', is positioned above a horizontal line.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.,
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy