



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku

### „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“

ZZVZ/0119/18

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje další vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

#### Dotaz č. 1

Ve VZT není řešen odvod kondenzátu, kondenzační sifon a uzemnění potrubí.

#### Odpověď zadavatele:

##### Odvod kondenzátu:

Odvod kondenzátu je řešen do kanalizačních stoupaček které procházejí podstřešním prostorem - viz. výkres č. D.1.1.1-B - viz. rozpočet a soupis prací, pol. 573 v části D.1.1 (potrubí DN 40 mm).

##### Kondenzační sifon:

Součástí odvodního plastového potrubí DN 40 mm je i kondenzační sifon s kuličkou - viz. rozpočet a soupis prací, pol. 574 v části D.1.1.

##### Uzemnění potrubí:

Potrubí VZT nemusí být uzemněno přímo spojením k zemnicí pásce, ale bude zajištěno jeho spojením s přípojnici hlavního pospojení (= MET), umístěnou pod rozvaděčem, a to silovým vodičem s Cu jádrem - viz rozpočet a soupis prací, pol. 361 a 362 v části D.1.1 (v celém objektu výměra 98 běžných metrů).

#### Dotaz č. 2

V TZU článek 4.2. vnitřní kanalizace je uveden jiný materiál než v pol. rozpočtu D1.1. pol. 137-140 – co platí?

#### Odpověď zadavatele:

Uváděné položky č. 137-140 - jedná se o připojovací potrubí, ne potrubí ležaté kanalizace. Potrubí ležaté kanalizace je v předchozích položkách č. 134-136 rozpočtu a soupisu prací jako potrubí plastové SN 4, což je v souladu s TZ.

#### Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr je etapa Vzduchotechniky, ale v uveřejněné dokumentaci chybí PD Vzduchotechniky. Žádám o doplnění PD Vzduchotechnika.

#### Odpověď zadavatele:

Vzhledem k rozsahu VZT zařízení není řešena samostatná složka PD. VZT je projekčně začleněna do stavební části - jedná se zejména o výkresy č. D.1.1.1 (půdorys 1.NP) a D.1.1.1-B (půdorys podstřešního prostoru).



Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 zákona na profilu zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj>

Liberec dne 29.11.2018

Marek Pieter  
náměstek hejtmana