DŘEVĚNÉ STUPNICE KOMBINOVANÉ S CIHLAMI NA PLOCHO – PODSTUPNICE VYSPRAVENÉ HRUBOU OMÍTKOU NEZAČIŠTĚNÉ – STEJNĚ NAVAZUJÍCÍ OMÍTKA NA STĚNÁCH V BOCÍCH, NA ČÁSTI PODSTUPNIC JE ZACHOVALÁ PŮVODNÍ OMÍTKA

DRUHOTNĚ OSAZENÁ SKŘÍŇKA EL.ROZVADĚČE – BÍLÝ PLAST

ZAVLHČENÉ ZDIVO DO VÝŠKY CCA 2m VE SPODNÍ ČÁSTI AŽ KE DRUHÉMU OKENNÍMU OSTĚNÍ – TJ. CCA DO POLOVINY SCHODIŠTĚ

VĚTRACÍ OTVOR KRYTÝ HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 300x150mm V LÍCI ZDIVA MOŽNO POUŽÍT VHODNĚJŠÍ MŘÍŽKU

DRUHOTNĚ OSAZENÁ SKŘÍŇKA EL.ROZVADĚČE – BÍLÝ PLAST

1

KAMENNÉ OSTĚNÍ KOMÍNOVÝCH DVÍŘEK – POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ PROVIZORNÍ DŘEVĚNÁ VÝPLŇ NUTNÉ RESTAURování – VÝROBA A OSAZENÍ DVÍŘEK VČETNĚ KOVÁNÍ

BOSOVANÉ KAMENNÉ OSTĚNÍ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ – POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ NUTNÉ RESTAUROVÁNÍ

KAMENNÉ OSTĚNÍ JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ – POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ NUTNÉ RESTAUROVÁNÍ

0,000 = 265,50 m.n.m.

CELKOVÁ SITUACE ZÁMKU NOVÝ HRAD V JIMLÍNĚ



ČÁST PROJ.	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVALI
D.1.1.	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ

Projektový atelier Ing.arch.Jarkovský
Tel. : +420 602 426 053
Odbojů 2269, 412 01 Litoměřice
E-mail : jir@arch-jarkovsky.cz

KRAJ:	ÚSTECKÝ
OBEC:	JIMLÍN
INVESTOR:	ÚSTECKÝ KRAJ–KRAJSKÝ ÚŘAD, VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48, 400 02 ÚSTÍ n/ L
AKCE :	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
	Zámek Nový Hrad Jimlín – restaurování a oprava ostění dveří a finální úpravy omítek V a J křídla, výměna oken v arkádové chodbě
OBSAH :	1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV část: SCHODIŠTĚ A CHODBA PŘED KAPLÍ

FORMÁT	4 x A4
MĚŘÍTKO	1: 75
DATUM	01/2017
ÚČEL	DSP
ČÍS.ZAK.	1816/PA
Č.VÝKR.	**01**
	PARÉ Č.