

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 a 3 ZE DNE 29. 11. 2018

ZADAVATEL: Město Nové Město nad Metují
Sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Jednající: Petr Hable
IČO: 00272876

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“

Výše uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle v souladu s § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti o dodatečné informace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotaz

Níže zasílám dotazy k projektu strukturované kabeláže. Dotazy slaboproud:

1. Ve výkazu výměr strukturované kabeláže je dodávka a montáž optické vany, technická zpráva ani výkresy se ale o žádné optice nezmiňují. Můžete prosím vysvětlit, zda bude optika součástí dodávky? Pokud ano, můžete prosím přesně specifikovat celý rozsah dodávky optiky (typ kabelu, počet, svarů)?
2. Ve výkazu výměr je 37 datových zásuvek, podle výkresu a TZ se má jednat o datové dvojzásuvky, tzn. ukončení 74 kabelů v rozvaděči. Dále má být v rozvaděči ukončeno 18 kabelů od přípravy pro WIFI v budově. To znamená celkem 92 datových kabelů. Pro těchto 92 kabelů jsou ve výkazu pouze 2 kusy 24 portových patch panelů, pro ukončení kabeláže je tedy celkem pouze 48 portů. Chybí tedy panely pro zakončení 44 kabelů. Můžete prosím doplnit chybějící panely do výkazu výměr?
3. Ve výkazu výměr zcela chybí propojovací metalické datové kabely (patchcordy).
4. Ve výkazu výměr chybí vyvazovací panely, tedy panely pro uspořádání kabelů v rozvaděcích, můžete prosím doplnit do výkazu výměr? Je možné, že uživatel disponuje rezervními. Mají být tyto kabely součástí dodávky slaboproudu? Pokud ano, můžete prosím doplnit do výkazu výměr?
5. Datový rozvaděč musí být osazen napájecím zásuvkovým panelem 230V, ten ve výkazu chybí, můžete prosím doplnit do výkazu výměr?
6. Datový switch 48 portů – jedná se o velmi obecný popis switche. Může prosím projektant specifikovat, zda se jedná o switch s PoE porty, zda má mít sloty pro ukončení optiky? Není požadován správcem IT nějaký konkrétní výrobce z důvodu jednotného řešení sítě školy?
7. Počítačové sítě bývají zpravidla zálohovány proti výpadkům el. energie. Ve výkazu výměr, postrádáme záložní zdroj UPS. Může prosím projektant objasnit dodávku UPS, případně pokud bude UPS součástí dodávky slaboproudu, tak ji doplnit do projektového výkazu výměr?
8. Datový rozvaděč 12U se nám jeví jako velmi malý, pro zakončení všech metalických kabelů, bude potřeba prostor pro 4U pro patch panely, 4U vyvazovací panely, 1U pro optickou vanu, 2U pro napájecí panel, 1U pro switch. Pokud si uživatel bude chtít nyní doplnit například UPS, která ve

výkazu výměr není, nebude tuto UPS už kam dát. V budoucnu nebude možné do rozvaděče vůbec nic přidat, je nutné počítat s rezervou a rozhodně doporučujeme větší datový rozvaděč. Může se prosím k tomuto projektant vyjádřit a provést úpravu typu rozvaděče do výkazu výměr?

9. Jak bude provedena kabeláž v učebně v podkroví v prostoru lavic? Jak se budou zásuvky instalovat na lavice? Může prosím projektant upřesnit?

10. Kabeláž pro WiFi po budově – pro celkem 18 přípojů pro wifi, nejsou ve výkazu výměr žádné zásuvky ani konektory, předpokládáme, že kabeláž má být ukončena a také změřena. Můžete prosím doplnit buď chybějící zásuvky, nebo RJ konektory pro ukončení vývodů těchto kabelů a doplnit ukončení a proměření v rozvaděči?

11. Protipožární nástřik – můžete prosím upřesnit, kde a na co má být proveden protipožární nástřik a specifikovat velikost plochy nástřiku? PBR se zmiňuje pouze o protipožárním utěsnění prostupů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Odpověď na dotaz:

1. Optická vana byla odstraněna z výkazu výměr.
2. Upraveno a změněno na 2x 48 portů - patch panel. Upraveno ve výkazu výměr.
3. Patchcordy doplněny do výkazu výměr.
4. Vyvazovací panely – nejsou doplněny, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
5. Zásuvkový panel – nebyl doplněn – není požadován.
6. SWITCH - zrušen – není požadován.
7. UPS nejsou součástí dodávky slaboproudu.
8. Datový rozvaděč je ve výkazu upravena větší, ale pokud tam nebude optická vana a switch, měl by vyhovovat ten stávající navržený. Větší rozvaděč umožní rozšíření v případě budoucích požadavků.
9. Přívod k lavicím bude veden v podlaze a odtud v drážce nábytku na lavice. Přesný způsob provedení bude řešen s dodavatelem nábytku při realizaci.
10. Protipožární nástřik není PBR požadován, ve výkazu je ponechán jako rezerva pro případ jiných požadavků požární ochrany při kolaudaci stavby.

Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Žádáme o doplnění výkresové části elektro - výkres rozvaděčů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Výkresy rozvaděčů jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Důležité upozornění zadavatele:

Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele, že na základě výše poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace, dle ustanovení § 98 zákona tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 06. 12. 2018 do 8:00 hodin.

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne v sídle zadavatele, na adrese Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v zasedací místnosti v I. patře, dne 06. 12. 2018 v 13:30 hodin. **Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.**

S pozdravem



.....
Radim Pala, DiS.

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností