

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 ZE DNE 3. 12. 2018

ZADAVATEL: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Sídlem: Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice
Jednající: Mgr. Ivo Kareš, ředitel
IČO: 00073504

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.


Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 28. 11. 2018):

D.1.1a Přístavba – ZTI:

položka č. 52 - z popisu ve výkazu výměr není jasné, zda demineralizační zařízení je dodávkou ZTI nebo je dodávkou VZT a profese ZTI ho jen dipojuje.

Dle popisu ve výkazu výměr není možné zařízení ocenit. Žádáme o doplnění parametrů demineralizačního zařízení (průtok, na jakou hodnotu se má voda upravit ...)

	Napojení VZT zařízení, osazeno	
52 K Pol188	demineralizační zařízení - úprava nasoubor	1,000
	úroveň dle požadavku VZT	



Informace č. 1:

Požadavky VZT na dodávanou demi vodu jsou:

Vodivost 1-20 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Průtok 14 l/h

Tlak 1-7 bar

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 28. 11. 2018):

Z důvodu kontroly výkazu výměr prosíme o doplnění výpočtů použitých při stanovení množství u položek soupisu prací včetně odkazu na příslušnou grafickou nebo textovou část u těchto řemesel:

- Zdravotně technické instalace
- Vzduchotechnika
- Vytápění
- Chlazení
- Elektroinstalace silnoprůd
- Elektroinstalace slaboprůd
- EPS
- Měření a Regulace
- Stabilní hasicí zařízení
- Přípojka a oprava splaškové kanalizace

Informace č. 2:

Množství uvedená u položek výše uvedených profesí jsou platná. Pokud v rámci realizace dojde k odchylce, případný rozdíl bude předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 28. 11. 2018):

Vzhledem k dodatečným informacím zveřejněným dne 27.11.2018 si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu pro podání nabídky.

Informace č. 3:

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena.