

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 3. 12. 2018

ZADAVATEL: SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Sídlem: Dominikánská 288/4, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel
IČO: 66362717

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Areálové úpravy v Plzni Cukrovarské ulici

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

U objektu VO jsou zadány 2 různé rozpočty. Jeden je v projektové dokumentaci a druhý ve formátu xls. Tyto W spolu nekorespondují. V xls výkazu jsou nedostatečně specifikované položky a jiné množství než v PD. Žádáme o objasnění a doplnění

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Jedná se o část D.5 Elektroinstalace. V projektové dokumentaci této části PD je přiložen výpis materiálu. Ovšem v souboru XLS je výkaz výměr zpracovaný rozpočtářem v programu KROS. Už tento způsob zpracování způsobuje, že oba dokumenty nevypadají stejně. Výpis materiálu je pouze podklad pro zpracování výkazu výměr rozpočtářem.

Obsahově výkaz výměr ve formátu XLS obsahuje tentýž materiál. Některé položky z výkazu výměr se odkazují na specifikaci v PD, což je běžné. Co se týká kabelů CYKY a AYKY, tak výměra montáže odpovídá projektu a pro kabely je přidáno 20% na prořez a odpad. Dále např. položka "podružný rozvaděč, vystrojený viz. PD" sdružuje více komponentů obsažených v PD (vypínač, jistič, chránič apod.). Zemní práce jsou ve výkazu výměr také podrobnější (výkop, přemístění výkopu, zásyp apod.) než uvádí výpis materiálu v PD. A podobně ostatní položky.

Tedy pro nabídku na realizaci je nutné oceňovat výkaz výměr ve formátu XLS

S pozdravem

V Plzni dne 3. 12. 2018


Ing. Luděk Šantora, MBA
ředitel

Správa informačních
technologií **Plzeň**

Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 66362717, DIČ: CZ66362717