



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku

**„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“**

ZZVZ/0119/18

V návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. III zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr u pol.č. 632, 693 chybí MJ. V etapě Doplnkové náklady je u položek uveden ks...1, jak tyto položky máme objektivně nacenit? Je k dispozici bližší specifikace?

### Odpověď zadavatele:

- položka č. 632 v části D.1.1.1 soupisu prací má měrnou jednotku **běžný metr** (dřevěné madlo);
- položka č. 693 v části D.1.1.1 soupisu prací má měrnou jednotku **kus** (kotevní bod);
- doplňkové náklady v rámci elektroinstalace v části D.1.1.1 soupisu prací zahrnují zejména tyto činnosti:
  - pol. 548- Skladování materiálu = náklady na mimostaveništní skladování a dopravu elektroinstalačního materiálu
  - pol. 549 – Likvidace zbylého materiálu a skládkovné = náklady na likvidaci zbylého již nevyužitelného elektroinstalačního materiálu včetně poplatku na příslušné skládce
  - pol. 550 – Doplnění PD + výkresy skutečného provedení = náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení
  - pol. 551 – Spolupráce s ostatními řemesly = náklady při účasti na topné zkoušce ústředního vytápění
  - pol. 552 – Závěrečné zkoušky a měření = náklady se zajištěním měření osvětlenosti dle ČSN EN 12464-1:2012
  - pol. 553 – Mechanismy (plošina, lešení atp.) = náklady se zajištěním zdvih. plošiny při realizaci VO a hromosvodu
  - pol. 554 – Přihláška popř. jednání se spr. distr. sítě = náklady spojené s přípravou podkladů pro přihlášku k odběru elektr. energie
  - pol. 555 – Výchozí revize + dozor IT = náklady spojené se zpracováním výchozí revize
  - pol. 556 – Ostatní doplňkové náklady = pomocné jinde neuváděné práce zejména úklidové práce po skončení elektromontážních prací
  - pol. 557 – Stavební a bourací práce = stavební a bourací práce prováděné při elektromontážních pracích zejména vysekávání rýh v konstrukcích a jejich opětovné začištění.

Zadavatel upravil přílohu č. 4, do které byly doplněny měrné jednotky uvedených položek. **V rámci zpracování nabídkové ceny bude tedy dodavatel vycházet z upravené přílohy č. 4** zadávacích podmínek, která je přílohou tohoto dokumentu (viz Soupis prací, dodávek a služeb vč. souhrnného listu stavby – uprav).



**S ohledem na výše uvedené a provedenou úpravu přílohy č. 4 zadávací dokumentace (Soupis prací, dodávek a služeb vč. souhrnného listu stavby), zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona znovu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následujícím způsobem:**

**ČL. 13 zadávací dokumentace LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 zákona.

Lhůta pro podání nabídek **končí dne 17.12.2018 v 10:00 hodin ~~13.12.2018 v 10:00 hodin~~.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 zákona na profilu zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj>

Liberec dne 05.12.2018

Marek Pieter  
náměstek hejtmána

Příloha:

Soupis prací, dodávek a služeb vč. souhrnného listu stavby – uprav