



V Praze dne 06. 12. 2018
Č.j.: VFN/026554/2018
Počet listů: 3
Přílohy: 0

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE
DNE 06. 12. 2018**

ZADAVATEL: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Zastoupen: MUDr. Janem Břízou, CSc., MBA
IČ: 00064165

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: VFN Praha – Nefrologická klinika – rekonstrukce
sociálního zázemí, 3.NP, id. č. 135V073001715**

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se
k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, systémové číslo P18V00148960.

**Zadavatel zveřejňuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace na základě
předchozí žádosti i z vlastního podnětu.**

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu:

1. Zadavatel upřesňuje dobu plnění veřejné zakázky, a to takto:

- *Zadavatel stanoví lhůtu na provedení plnění veřejné zakázky na max. 6 týdnů*
- *Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 1. pololetí 2019*

**2. V souvislosti s upřesněním doby plnění veřejné zakázky zadavatel mění znění článku II.
Přílohy zadávacích podmínek č. 1 – Návrhu smlouvy, který nově zní:**

„

II. Doba plnění

1. *Termín písemného předání a převzetí staveniště a zahájení díla je do 5 dnů od e-mailové výzvy objednatele po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Výzvu zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.*
2. *Zhotovitel je při přejímání staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady. Případné překážky nebo vady oznámí zhotovitel objednateli zápisem do stavebního deníku.*
3. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 6 týdnů ode dne následujícího po podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště (dále jen „doba plnění“).*

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2

4. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo v souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací, dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla.
5. Doba plnění díla je možno prodloužit pouze po vzájemné dohodě, o které se uzavře dodatek k této smlouvě.“



JISTOTA
MODERNÍ MEDICÍNY

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti:

Dotazy:

- 1) Položky 3,4 VV stavební části (omítky stropů): upozorňujeme, že výměry uvedené ve VV neobsahují chodbičku mezi m.č.2.59 a 2.62. (cca 5m²) Jak máme ocenit?
- 2) Položky 5,6 VV stavební části (omítky stěn): upozorňujeme, že výměra by měla být o cca 13m² vyšší. Pravděpodobně není opět započtena chodbička mezi m.č.2.59 a 2.62 a ani omítka na zazdíve ve schodišťovém prostoru- m.č.2.67. Jak máme ocenit?
- 3) Položka 24 VV stavební části (svislé hydrostěrky): upozorňujeme, že výměra svislých hydrostěrek by měla být o cca 11m² vyšší. Výměra uvedená ve VV nepokrývá ani celý sprchový kout, natož svislá vytažení podlah (ve vodorovných hydrostěrkách vytažení započteno není). Jak máme ocenit?
- 4) Oddíl 725 VV stavební části (Zdravotechnika-zařizovací předměty): upozorňujeme, že VV neobsahuje žádné koupelnové doplňky (v PD uvedeny PV/01 až PV/09) a ani zrcadla lepená do ker.obkladu (v PD uvedeno jako pozice PV/10). Jak máme ocenit?
- 5) Položka 35 VV stavební části (SDK příčka 100mm): výkaz výměr popisuje tyto příčky jako 1xpláštěné. Oproti tomu v PD jsou uvedeny 2x pláštěné. Co máme ocenit?
- 6) Položka 57 VV stavební části (automatické dveře D/10): upozorňujeme, že dle PD ani VV neřeší uchycení garnýže s pohonem – není na co ji uchytit. (stávající dveře mají být dle PD odstraněny vč.nadsvětlíku). PD ani VV žádnou případnou pomocnou konstrukci neobsahují a nelze ji v tuto chvíli ocenit. Jak bude řešeno?
- 7) Položky 63 a 64 VV stavební části (montáž a dodávka dlažby): upozorňujeme, že VV neobsahuje dodávku a montáž keramického soklu pro m.č. 2.61 (v této místnosti nebude obklad). Máme oceňovat? Pokud ano, tak kde?
- 8) Položky 75,76 VV stavební části (montáž a dodávka obkladů): upozorňujeme, že výměra obkladů by měla být o cca 7m² vyšší než uvádí VV. Jak máme ocenit?
- 9) Ve VV zdravotnické v oddílu Kanalizace je v položce č.3 uvedeno „Mísa záchodová závěsná, hluboké splachování....4ks“ dle PD mají být 3ks..... a 1ks invalidní. Co máme ocenit?
- 10) VV zdravotnické neobsahuje „vzdálené elektrické splachování“ uvedené v PD. PD ani VV části elektro neobsahuje ani žádnou přípravu pro tento typ splachování. Jak máme ocenit?



JISTOTA
MODERNÍ MEDICÍNY

Odpovědi zadavatele:

Ad 1) Zadavatel výměru opravil.

Ad 2) Zadavatel výměru opravil.

Ad 3) Zadavatel výměru opravil.

Ad 4) Zadavatel uvádí, že položky PV/01-PV/09 nejsou součástí dodávky viz popis v PD. Zrcadla PV/10 byla doplněna do Soupisu prací.

Ad 5) Platí PD. Zadavatel popis v Soupisu prací opravil.

Ad 6) Zadavatel uvádí, že součástí dodávky dveří je i nadsvětlík a konstrukce pro osazení pojezdu. Dodavatel toto zahrne do ceny položky. Zadavatel popis v Soupisu prací opravil.

Ad 7) Zadavatel doplnil sokl do Soupisu prací.

Ad 8) Zadavatel výměru opravil.

Ad 9) Zadavatel výměru opravil a doplnil položku v Soupisu prací.


Ad 10) Zadavatel uvádí, že vzdálené elektrické splachování nebude instalováno.

Zadavatel upravil Přílohu zadávacích podmínek č. 2 – Soupis prací. Nový Soupis prací zadavatel zveřejní na svém profilu zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=208251>

Zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek; nová lhůta pro podání nabídek: 27. 12. 2018 do 11:00 hod.

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA,
statutární zástupce ředitele, náměstek pro vědu, výzkum a
vzdělávání



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2