

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4 ZE DNE 11.12. 2018

ZADAVATEL: SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Sídlem: Dominikánská 288/4, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel

IČO: 66362717

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Areálové úpravy v Plzni Cukrovarské ulici

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Domníváme se, že výkaz výměr předmětné zakázky neobsahuje dodávku armaturů šachty zavlažovacího systému, která sousedí s akumulací nádrží a je patrná z výkresu 02-SITUACE stavebního objektu D.4 Zdravotně technické instalace. Tato šachta by měla být součástí zavlažovacího systému, technické zpráva D.3.1 stavebního objektu D.3 Zavlažovací systém na straně 2 však uvádí, že součástí tohoto objektu armaturů šachta není.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

- ANO armaturní šachta skutečně ve výkazu výměr chybí. Není ani v části ZTI ani v části závlahy.
- Z tohoto důvodu zadavatel doplňuje elektronickou dokumentaci stavby o samostatný list s potřebnými položkami popisující šachtu včetně návazností (podsyp, prostupy).

S pozdravem

V Plzni dne 11. 12. 2018


Ing. Luděk Šantora, MBA
ředitel

Správa informačních
technologií **Plzeň**

Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 66362717, DIČ: CZ66362717