

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
m.č.201	CHODBA	70,64	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.202	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	12,33	PVC - POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUK + PVC SOKLÍK	STÁVAJÍCÍ
m.č.203	POKOJ č. 1	35,484	PVC - POVLAKOVÁ KRYTINA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.203a	KOUPELNA+WC	9,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.204	POKOJ č. 2	18,679	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.204a	KOUPELNA+WC	3,142	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.205	POKOJ č. 3	25,318	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.205a	KOUPELNA+WC	3,200	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.206	POKOJ č. 4	21,215	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.206a	KOUPELNA+WC	3,142	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.207	POKOJ č. 5	26,859	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.207a	KOUPELNA+WC	3,200	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.208	POKOJ č. 6	43,318	PVC - POVLAKOVÁ KRYTINA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.208a	KOUPELNA+WC	4,729	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.209	POKOJ č. 7	22,014	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.209a	KOUPELNA+WC	4,355	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.210	POKOJ č. 8	24,328	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.210a	KOUPELNA+WC	3,142	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.211	POKOJ č. 9	19,709	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.211a	KOUPELNA+WC	3,200	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.212	POKOJ č. 10	26,207	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.212a	KOUPELNA+WC	9,975	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.213	PRÁDELNA	10,124	PVC - POVLAKOVÁ KRYTINA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.214	PŮDA	12,780	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ

Legenda EPS elektroinstalace

- trasa výstupů EPS kabel s funkční odolností dle blokového schématu
- kabelová trasa sběrnice detekční linky J–Y(St)–Y 1x2x0,8
- požární hlásič EPS – optické čidlo
- požární hlásič EPS – teplotní čidlo
- požární hlásič EPS – manuální tlačítkový hlásič
- vývod systému EPS
- OPPO obslužné tablo požární obsluhy
- TAB.O paralelní tablo požární signalizace
- EPS Ústředna elektrické požární signalizace
- ZDP zařízení dálkového přenosu
- GSM GSM komunikátor
- KTPO Klíčový trezor požární ochrany
- Siréna pro akustickou signalizaci poplachu
- Signalizační maják otevření KTPO

Projektoval: Radovan Lidák	Zodp. projekt.: Ing. Petr Plaňanský	Vypracoval: Ing. Radek Pupák
Ing. Petr Fusek		
Kraj: Karlovarský	Obec: Lázně Kynžvart	
Investor: Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91, Lázně Kynžvart		
Název stavby: LLLK–Rekonstrukce lázeňského domu Orlík Lázeňská č.p. 206, Lázně Kynžvart, p.p.č. 283	Datum:	11/2018
	Č. zakázky:	03–11–18
	Stupeň PD:	DPS
Obsah výkresu: EPS – Půdorys 2 NP	Měřítko:	1:75
	Číslo výkresu:	D.1.4.5.4

ELEKTRO EURON spol. s r.o.
Zelená 1844/6,350 02 Cheb