

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 16 ZE DNE 20. 12. 2018

ZADAVATEL: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Sídlem: Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice
Jednající: Mgr. Ivo Kareš, ředitel
IČO: 00073504

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 17. 12. 2018):

Světlíky:

- a) Pro výpočet ZOKT nebyla známa instalace zákrytu světlíku s funkcí SOZ, pol. Z/30. Toto provedení podhledu pod klapku má zajisté vliv na stanovení potřebné výtokové plochy a tedy i počtu nebo rozměrů klapky. Je třeba si vyžádat stanovisko projektanta ZOKT.
- b) V dokumentaci ZOKT se hovoří o sendvičové klapce. Je tím míněna klapka neprůhledná? Prosím o dodání specifikace ZOKT, která byla zpracována. Na jaké napětí jsou motory pro denní větrání a jejich rozvody navrženy? Jaký má být použitý podstavec pod klapky? Šikmý nebo svislý? Jaká výška?

Informace č. 1:

Vliv navrženého zákrytu světlíku porořkem byl projektantem SOZ dodatečně zkontrolován. Instalací porořku dojde ke snížení geometrické i aerodynamické plochy světlíku. Navržené světlíky mají navržené plochy větší než jsou minimální požadované podle výpočtu. Při kontrole se započítáním vlivu zákrytu bylo zjištěné, že i při takto snížených plochách nedojde ke snížení pod původní minimálně požadované plochy.

Ve výkazu výměr je sendvičovou klapkou míněná neprůhledná (neprůsvitná) klapka.
Ve výkazu výměr je požadovaná výška podstavce 50 cm, je uvažovaný svislý podstavec.
Ve výkazu výměr jsou uvažované elektromotory
Zdvih 30 cm
zdvihová síla : 500 N
napájení : 230 V
frekvence : 50 Hz
přídavný výkon : 140 W
druh ochrany : IP 54
přívodní kabel : 5 x 1,5

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 17. 12. 2018):

Obklady: Ve výkazu výměr není uveden obklad místnosti č. 1.07b. Nebude součástí dodávky stavby?

Informace č. 2:

Odpověď viz VZD_12 informace č.2

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 17. 12. 2018):

Interiérové skleněné příčky: Na základě odpovědí několika výrobců skleněných interiérových příček nelze dodržet požadovanou tloušťku skla 22 mm. Je možné použít jinou alternativu při dodržení požadovaných vlastností materiálu? Pokud ne, prosíme o referenční výrobek a výrobce příček.

Informace č. 3:

Je nutné dodržet požadované parametry příčky na akustiku vzduchová neprůzvučnost min. $R_w=37\text{dB}$ a statické požadavky. Změna tl. skla je za všech splnění těchto podmínek možná.