



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 21. 12. 2018
JID: /2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-RR-62/INV/2018
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739
E-mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 11 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 20. 12. 2018 zadavatel obdržel dotaz od dodavatele v tomto znění:

Dotaz:

Stavba: Nová komunikace Roudnice nad Labem

Dotaz č. 1

Domníváme se, že přesun hmot u mostních objektů (SO 2001, SO 2002, SO 2003, SO 2004) není počítán stejným způsobem. Při porovnání množství dodávaných materiálů a položkou přesunu hmot je mezi SO markantní rozdíl. Hlavně SO 2001 je největší a v porovnání s SO 2002 má podstatně nižší přesun hmot.

Žádáme o prověření výpočtu v SO:

SO 2001

133 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
výška mostu do 20 m t 282,340

134 K 998212191 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 282,340

SO 2002

118 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
výška mostu do 20 m t 2 586,763

119 K 998212191 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 2 586,763

SO 2003

111 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
výška mostu do 20 m t 680,202

112 K 998212191 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 680,202

SO 2004

112 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
výška mostu do 20 m t 1 824,273

113 K 998212191 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 1 824,273

Odpověď:

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

Výměry položek přesunů hmot jsou generovány automaticky na základě hmotností započítávaných do jednotlivých položek.

Při kontrole stavebních objektů mostů byly upřesněny a sjednoceny položky prací, jejichž hmotnosti se započítávají do přesunů hmot. Je rozlišeno na položky s přímým zabudováním materiálu do stavby bez meziskládky a položky s manipulací po staveništi.

Byly opraveny výměry všech výše uvedených položek.

S odkazem na výše uvedené zadavatel prodlužuje termín pro podání a otevírání nabídek následovně:

Termín podání a otevírání nabídek: dne 22. 1. 2019 do 10:00 hod

Změny v termínech budou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele kde bude také zveřejněna upravená Zadávací dokumentace v rámci tohoto VZD.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková
odd. veřejných zakázek

Přílohy:

1. Upravený soupis prací – VZD 11
2. Upravená Zadávací dokumentace – VZD č. 11