



V Praze dne 7.1.2019
Č.j.: VFN/000417/2019
Počet listů: 1
Přílohy: 0

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 7.1.2019

ZADAVATEL: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Sídlem: U Nemocnice 499/2, Praha 2, PSČ 128 08
Zastoupena: MUDr. Janem Břízou, CSc., MBA
IČ: 00064165

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

VFN Praha – Geriatrická klinika – rekonstrukce rehabilitačního odd., id. č. 135V073001711

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené VZ.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti.

Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3:

DOTAZ:


V PD (VZ 0060332) jsou okna O1- O3 popsána jako otevíravá a sklopná ovládaná pákovým mechanismem. V pohledech je vykreslen způsob otevírání. Tento popis řešení (otevíravé a sklopné) vylučuje možnost současné montáže pákového otevírače. Vzhledem k tomu, že výška parapetu je 2000mm jeví se jako priorita osazení pákového otevírače.


Prosíme o upřesnění způsobu otevírání.

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky takto:

Okna O/01, O/02 a O/03 budou sklopná s pákovým otevíracím mechanismem. Systém otevírání musí umožnit plné otevření, pro možnost mytí oken.




MUDr. Jan Bříza CSc., MBA
statutární zástupce ředitelky, náměstek pro
vědu, výzkum a vzdělávání