



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	01IN-003702
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele:	VZ0060795
Název veřejné zakázky:	Výměna akumulátorů UPS na SOKP
Druh řízení:	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):	500 115 0001

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem na základě obdržené žádosti
1	<p>Dobrý den, v lokalitách Slivenec, Cholutice a Lahovice jsou instalované UPS Delphys 160kVA, na lokalitě Komořany je instalovaná UPS Delphys 200kVA, ve které je momentálně 72ks akumulátorů o kapacitě 90Ah. Požadujete vyměnit i v této UPS stávající akumulátory za nové o kapacitě 75Ah a v počtu 78ks? Prosím o potvrzení výše uvedeného, ale je možné, že ve Vaší interní komunikaci došlo k nedorozumění.</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem

	Z důvodu požadavku na sjednocení typu baterií na všech PTO (Slivenec, Cholupice, Lahovice a Komořany) požadujeme i na PTO Komořany 78ks baterií o kapacitě 75Ah jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.
--	--

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ