

<b>VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 20 ZE DNE 10. 01. 2018</b>
---

**ZADAVATEL:** Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích  
Sídlem: Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice  
Jednající: Mgr. Ivo Kareš, ředitel  
IČO: 00073504

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 7. 1. 2019):**

Zasílám dotazy na SHZ.

U projektu nesedí tyto věci:

- dle ČSN 12845 musí být potrubí přístupné a nesmí být zalité v betonu. Plastové potrubí je potřeba nahradit ocelovým a vést pod betonovým stropem (může být skryté např. podhledem).
- dle výkresové dokumentace je ocelové potrubí DN65 vedeno v protipožárním SDK kastlíku, ale ve výkazu výměr je uvedeno, že je potrubí obaleno protipožární izolací (rohožemi).
- jsou velké rozdíly délek potrubí ve výkazu výměr a tím co obsahuje projektová dokumentace

**Informace č. 1:**

Ad1) certifikované plastové potrubí pro SHZ určené k zalití do betonové desky se běžně používá, dodavatelé tohoto potrubí viz internet.

Ad2) Pátevní potrubí prochází nejištěným prostorem a mělo by být chráněno proti požáru bude obaleno minerálním vatou - protipožárními rohožemi.

Ad3) Platí výkaz výměr, fakturováno bude skutečné množství.