



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	01IN-003702
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele:	VZ0060795
Název veřejné zakázky:	Výměna akumulátorů UPS na SOKP
Druh řízení:	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):	500 115 0001

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem na základě obdržené žádosti
1	<p>Dobrý den, posíláme dotazy k veřejné zakázce a prosíme o jejich zodpovězení. Na základě Vaší odpovědi "Z důvodu požadavku na sjednocení typu baterií na všech PTO (Slivenec, Cholutice, Lahovice a Komořany) požadujeme i na PTO Komořany 78ks baterií o kapacitě 75Ah jak je uvedeno v zadávací dokumentaci" máme následující dotazy: - Je možné v rámci sjednocení baterií nabídnout 312 ks baterií 12V/80Ah, které mají vyšší kapacitu a stejné rozměry?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p>Ne. Zadavatel požaduje baterie dle zadávací dokumentace, daná kapacita baterií je dle doporučení výrobce.</p>

2	Je možné nabídnout 44ks baterií 12V/45Ah, které mají vyšší kapacitu a stejné rozměry?
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Ne. Zadavatel požaduje baterie dle zadávací dokumentace, daná kapacita baterií je dle doporučení výrobce.
3	Nastavení komunikačních karet do záložních zdrojů UPS Sicon Socomec bude provedeno ve spolupráci s Vaším IT odborníkem?
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Ano, zadavatel poskytne potřebnou součinnost ICT specialisty při zálohování komunikačních karet.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ