

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3**

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	01PU-003828
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-043131
Název veřejné zakázky:	Oprava dálnice D1 od km 2,350 do km 11,200 P a odpočívák Újezd u Průhonic L+P
Druh řízení:	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):	500 115 0009

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „**zadavatel**“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem na základě obdržené žádosti
1	<p>V PD SO 762 je uvedeno: "Práce budou probíhat v ochranném pásmu nadzemního vedení ČEZ 22 kV. V době provádění demontáže a montáže panelů bude nadzemní vedení vypnuto. Termín a podmínky pro vypnutí projedná zhotovitel dle svého harmonogramu stavby." Bylo uvedené vypnutí VN pro opravu PHS předběžně konzultováno se správcem sítě a je k dispozici jeho vyjádření?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>V příloze Vám zasílám stanovisko ČEZ Distribuce ke stavbě i s podmínkami pro činnosti v ochranném pásmu vedení. Jedná se o obecně platné podmínky, které nevylučují možnost vypnutí vedení. Proto nebylo přistoupeno k dalším doplňujícím konzultacím se správcem sítě.</i></p>

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ