



Ø 200	- jádrov vrt ŽB průměru 200 mm
500x500	- prostup ŽB stropem v podlaže
SV 2300	- světla výška v části místnosti
O	OZNAČENÍ POZICE OKEN
DE	OZNAČENÍ POZICE EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
DI	OZNAČENÍ POZICE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
Z	OZNAČENÍ ZÁMEČNÍCKÉHO VÝROBKU
K	OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÉHO VÝROBKU
TR	OZNAČENÍ PŘEKLADU ZDÍČKO SYSTÉMU
P	OZNAČENÍ NÁBYTKU A VYBAVENÍ

POZNÁMKY

V ubytovně A, v 2.NP a 3.NP bude vytápění vedeno v lištách 125x100 mm u podlahy. Celková délka SDK lišt je 400 m.

$\pm 0,000 = 329,83 \text{ m n. m.}$