

Ing. Michaela Hahnová
STAVPLAN

Vyřizuje: Benetka / 724 037 981

Datum: 12.9.2018

DSP: „Repanelizace TT Kralovarská, Pod Záhorskem - Generála Pattona“

V rámci stavby dojde ke střetu s podzemním i nadzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Vzhledem k provádění stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
3. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte **Daniel Benetka / 724037981**.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených podmínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j. **673562/17** vydané dne **25. 7. 2017** nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

S pozdravem

Daniel Benetka

Specialista provozu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

m: +420 724 037 981

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

214

214

