

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.9. MEDICÍÁLNÍ KYSLÍK

P.č.	Název položky	J	množství	cena / D+M	celkem
Část:	Rozvody medicínálních plynů a ukončovací prvky				0,0
1	Trubka Cu průměr 8x1	m	142,0		0,0
2	Trubka Cu průměr 12x1	m	181,0		0,0
3	Trubka Cu průměr 18x1	m	80,0		0,0
4	Trubka Cu průměr 22x1	m	132,0		0,0
5	Trubka Cu průměr 28x1	m	156,0		0,0
6	Trubka Cu průměr 42x1,5	m	344,0		0,0
7	Tvarovky Cu pr. 8	ks	68,0		0,0
8	Tvarovky Cu pr. 12	ks	80,0		0,0
9	Tvarovky Cu pr. 18	ks	35,0		0,0
10	Tvarovky Cu pr. 22	ks	54,0		0,0
11	Tvarovky Cu pr. 28	ks	62,0		0,0
12	Tvarovky Cu pr. 42	ks	124,0		0,0
13	Pájka Ag 45 + pasta	g	7200,0		0,0
14	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m	1035,0		0,0
15	Značení potrubních rozvodů	m	1035,0		0,0
16	Nátěrové hmoty	m	1035,0		0,0
17	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396	m	1035,0		0,0
18	Ocelový chránič 22x2,3- tr. pr.12	m	16,0		0,0
19	Ocelový chránič 26x2,6- tr. pr.18	m	7,0		0,0
20	Ocelový chránič 38x2,6- tr. pr.22	m	7,0		0,0
21	Ocelový chránič 44x3,2- tr. pr.28	m	14,0		0,0
22	Ocelový chránič 57x2,9- tr. pr.42	m	5,0		0,0
23	Ocelový chránič 76x3,2- tr. pr.42 do výkopu	m	81,0		0,0
24	Konzola trubek (1-3 trubky, závěs 0,5m)	ks	145,0		0,0
25	Objímka na Cu tr. Ø 8-12	ks	160,0		0,0
26	Objímka na Cu tr. Ø 17-19	ks	53,0		0,0
27	Objímka na Cu tr. Ø 20-23	ks	88,0		0,0
28	Objímka na Cu tr. Ø 25-30	ks	78,0		0,0
29	Objímka na Cu tr. Ø 40-46	ks	132,0		0,0
30	Odvodnění potrubí medicínálních plynů	ks	2,0		0,0
31	Uzávěr plynů pro 1 plyn (UP-1) vč. manometru, čidla klinického alarmu, nouzového vstupu pro každý plyn	ks	2,0		0,0
32	Uzávěr plynů pro 3 plyny (UP-3) + (UP-3-HU) vč. manometru, čidla klinického alarmu, nouzového vstupu pro každý plyn	ks	3,0		0,0
33	Signalizace tlaků plynů (1 - 6 snímaných tlaků) - klinická signalizace (STP-K)	ks	4,0		0,0
34	Terminální nástěnná jednotka-panel odběrný pod omítku 1xKYSLÍK	ks	13,0		0,0
35	Medilišta : Jednolůžková nástěnná rampa (NR H I): DO 2x; MDO 2x; 1x2PA; 2xRJ45 Dorozumívání sestra-pacient 1x Přívody MDO pro noční osvětlení (ode dveří) nepřímé osvětlení (ode dveří) přímé osvětlení (na rampě)				
35	Kyslík 1x	ks	40,0		0,0
36	Manometr - na potrubí	ks	2,0		0,0

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.9. MEDICÍÁLNÍ KYSLÍK

37 Snímač tlaku provozního alarmu - na potrubí	ks	2,0		0,0
38 Uzavírací ventil 6/4"	ks	2,0		0,0
39 Izolace potrubních rozvodů v zemi do pr. 42	m	85,0	Zahrnuto v rozpočtu : C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	
Izolace chrániček				
40	m	85,0	Zahrnuto v rozpočtu : C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	
Signalizační fólie				
41	m	85,0	Zahrnuto v rozpočtu : C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	
Napojení na stávající rozvody v budově B				
42	kpl	1,0	Zahrnuto v rozpočtu : C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	
Část: Společné náklady na celé dílo				0,0
43 Vedení montážních prací	kpl	1,0		0,0
44 Stížená montáž potrubí ve výkopu	hod	64,0		0,0
45 Tlaková zkouška - úseková	kpl	11,0		0,0
46 Tlaková zkouška - závěrečná	kpl	1,0		0,0
47 Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1	kpl	1,0		0,0
48 Výchozí revize - plynová	kpl	1,0		0,0
49 Výchozí revize elektro	kpl	1,0		0,0
50 Proškolení obsluhy, předání dokumentace	kpl	1,0		0,0
51 Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,0		0,0
52 Dopravné	kpl	1,0		0,0

	cena bez DPH
REKAPITULACE ZA DODÁVKU A MONTÁŽ	0
Rozvody medicínálních plynů a ukončovací prvky	0
Společné náklady na celé dílo	0