



nové měření na hranici pozemku

rozvaděč v samostatně stojící skříni (sloupek) min. IP43

rozvaděč v samostatně stojící skříni (sloupek) min. IP43

Napětiová soustava: 3 NPE stř. 50Hz, 230V/400V / TN-C-S
Ochrana před nebezpečím napětím dle ČSN 33 2000-4-41:

zvýšená - kombinaci automatického odpojení od zdroje a proudovými chrániči nebo doplňujícím pospojováním neživých vodičů částí

vedoucí projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
Ing. Vladimír Beneš	Pavel Veselka	Pavel Veselka
investor : Čistá Plzeň, s.r.o., Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň		
místo : Plzeň	stupeň : DPS	
akce : Plzeň, Na Bořích	formát : A3	A p r o j e k t Pavel VESELKA Kotlerovská 30, 326 00 Plzeň tel./fax: 377 431 017
- výstavba sběrného dvora	měřítka : -	
	datum: 01/2019	
	čís. zakázky: 010119	
obsah : D1.4.1. Elektroinstalace	číslo paré: č. výkresu: D.1.4.1.4	
Schéma rozvaděče RP		