

# Protokol o provedených výpočtech.

## Projekt

Název ZŠ HK-Plotiště

Popis 302 Učebna F+CH

MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené,  
elektronický předř.  
MODUS A 12

## Místo zrakového úkolu Em

Veličina Normálová

osvětlenost

Počet 15

Požadovaná hodnota 500,0 lx Minimální hodnota 474,2 lx

Maximální hodnota 562,0 lx Udržovaná osvětlenost 503,4 lx

Rovnoměrnost 0,91 Udržovací činitel 0,75


Počet v délce 5 Počet v šířce 3

Rozteč v délce 2000,0 mm Rozteč v šířce 2000,0 mm

Zleva 1500,0 mm Zepředu 1250,0 mm

Výška 750 mm Rozteč podle normy Ano

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Rozteč podle normy Ano



## Místo zrakového úkolu UGR

Veličina Činitel oslnění UGR Počet 15

Požadovaná hodnota 19,0 Minimální hodnota 18,0

Maximální hodnota 18,8 Průměrná hodnota 19,6

Počet v délce 5 Počet v šířce 3

Rozteč v délce 2000,0 mm Rozteč v šířce 2000,0 mm

Zleva 1500,0 mm Zepředu 1250,0 mm

Výška 1200 mm Rozteč podle normy Ano

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Rozteč podle normy Ano